


LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO – CYKY–J 4x16/TR.Ø50
- STÁVAJÍCÍ KABELY VO – AYKY 4x35
- PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU (BUDE UPŘESNĚNO SPRÁVCEM VO SOTES)
- DÉLKA KABELOVÉ TRASY VČETNĚ ZAPOJENÍ
- PŘIPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ (FeZn Ø10 V TRASE S KABELY VO)
- PROJEKTOVANÝ STOŽÁR + SVÍTIDLO VO (VIZ LEGENDA NA SITUACI)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE ("KAMENY")

- * ČTYŘSVORKOVÁ SE SVORNÍKEM M8 (TN–C)
- * JEDEN JIŠTĚNÝ VÝVOD (1x POJISTKY E14/6A)
- * UNIVERZÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZ.OCELI
- * AI i Cu VODIČE DO 35mm²
- * KRYTÍ TĚLESA ROZVODNICE I POJISTEK (IP 20)



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN–C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN–S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	PETR ŠVORBA			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV; IČ: 00259586			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE V ULICI POLÁČKOVA NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE		Zakázkové číslo :	2023053
			Měřítko :	
			Formát :	2 A4
Část :	D.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	12/2023
Název přílohy :	SCHÉMA VO		Číslo přílohy :	D.4.5