



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce s názvem

***„Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 – odborná učebna
přírodovědných předmětů pro žáky 2. stupně vč. kabinetu a zoo
koutku - stavební úpravy“***

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	2 254 397,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	01. 11. 2024

Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona tzn. odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města MěÚ Sokolov
tel. +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz



Zadavatel na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 13. 01. 2025 prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, poskytuje účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,

mám ještě jednu dotaz týkající se akustických podhledů. Dle hygienické normy ČSN730527 je potřeba v učebně dodržet skladbu s různou akustickou charakteristikou. Na cca 40 % plochy stropu osadit základní širokopásmové kazety a na cca 60 % plochy osadit odrazivější (gamma) kazety. Položka číslo 106 ve výkazu výměr tuto skutečnost nereflektuje. Opravdu chcete nacenit tuto nedostatečnou položku?

Vysvětlení k žádosti

V položce 106 Výkazu výměr je požadavek na ocenění akustického panelu polozapuštěného s viditelným roštem. Technická zpráva projektové dokumentace upřesňuje specifické požadavky na instalaci pohltivých a odrazivých kazet doplněné o basový absorbér v učebnách, vědeckých klubech a jazykových učebnách.

Položku 106, prosím, naceňte jako průměrnou cenu akustického podhledu v požadovaném poměru dle ČSN (širokopásmové kazety/odrazivé kazety s akustickou charakteristikou gamma s doplněním o basový absorbér).

V Sokolově

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov</p>
---	---