

Pohled jižní




CERTIFIKOVANÝ ETICS S MINERÁLNÍM IZOLANTEM S DVOJITOU STRUKTUROU, PODÉLNÉ VLÁKNO, TL. 160 MM, $\lambda=0,036 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, ZAPUŠTĚNÉ HMOŽDINKY S KOVOVÝM HROTEM A PLASTOVÝM TALÍŘEM S KRYTKOU A VÍČKEM (PODLE ETAG) SOKL EPS PERIMETR, TL. 160 MM, $\lambda=0,034 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$

Poznámka:

V dostatečném předstihu před realizací budou provedeny zkoušky na soudržnost podkladu u obvodových zateplovacích konstrukcí ve smyslu ČSN 73 2901. Založení systému bude na systémovou kovovou základní lištu. Před lepením desek bude zateplovací stěna natřena penetračním nátěrem. Desky budou lepeny na 40% plochy. Před nanášením lepicí hmoty se doporučuje přestěrkovat desky lepicí hmotou v místě jejího budoucího nanášení. Desky se lepí ve směru zdola nahoru na vazbu bez křížových spár. Kotvení desek hmoždinkami bude podle stavební dokumentace zpracované zhotovitelem stavby ve smyslu ČSN 73 2901, kde bude určen jejich druh, počet, poloha vůči výztuži a rozmístění v ploše desek a v místě jejich styků podle ETAG 004 a ETAG 014. Ostění, parapety a nadpraží okenních a dveřních otvorů budou zatepleny minerálním izolačním tl. 40 mm. Základní vrstva v tl. 2 mm až 6 mm musí vždy obsahovat skleněnou síťovinu. Druh stěrky a síťoviny určuje stavební dokumentace zpracovaná zhotovitelem stavby ve smyslu ČSN 73 2901. Druh, struktura a barevnost konečné povrchové úpravy tvořené silikonovou omítkou a silikonovým nátěrem. Soklová část bude do výšky 300-500 mm nad upravený terén opatřena soklovou omítkou z barevné mozaiky. Kontrola provádění ETICS bude dokumentována podle čl. 11 ČSN 73 2901. Uživatel a provozovatel bude seznámen se způsobem užívání a údržby ETICS.

±0,000=402,48

<div><p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz ICO 18692761</p></div>		Změna	Číslo			
			Datum			
		Paré číslo				
Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Projektant části PD Ing. Pavel Heinz Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz ICO 18692761		
Ing.Heinz	Ing.Heinz	Ing.Heinz				
Místo	Sokolov	Katastr	Sokolov	Formát	6xA4	
Kraj	Karlovarský	Stavební úřad	Sokolov	Datum	03/2023	
Stavba	Sokolovská bytová s. r. o., Komenského 77, 35601 Sokolov, IČ 25216741, DIČ CZ25216741				Stupeň	DPS
Objekt	Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov				Arch.č.	
					Měřítko	1:50
Předmět					Výkr. č.	
Pohled jižní					D.1.1.16	