



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 273/2023

Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová

Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327

E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

p. Štefan Bolvári

Podlesí 401

35703 Svatava

Sokolov, 20. března 2023

Věc: Změna dokončené stavby, Staré náměstí, č.p. 133, Sokolov na p.č. 230/1, 243/1 k.ú. Sokolov – vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění stavby

K předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci přípojky vody a kanalizace dle předložené projektové dokumentace nemáme z hlediska navržených tras připomínky.

Přípojky budou realizovány za těchto podmínek:

- **na základě předloženého výpočtu potřeby pitné vody je DN 20 (Q3=4 m³/hod) stávajícího fakturační vodoměru dostačující**
- **dle předložené dokumentace není v objektu požadavek na požární vodu**
- na vodovodní přípojku doporučujeme při realizaci osadit lokalizační vodič pro vyhledávání potrubí
- **veřejná část vodovodní přípojky bude provedena z materiálu PE100RC ne z materiálu XSC50, jak je uvedeno v projektové dokumentaci**
- požadujeme umístění orientační tabulky o poloze šoupěte a signalizační vodič uložit na veřejnou část přípojky a vyvést u zemní zákopové soupravy pod poklop
- vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty provést dle ČSN 75 5411
- kanalizační přípojka musí být provedena dle ČSN 75 6101 (spád, zaústění)
- veřejná část kanalizační přípojky bude provedena z materiálu UltraRib2, plnostěnné PP SN12, potrubí PP s plným žebrem případně kamenina
- nebude-li veřejná část vodovodní nebo kanalizační přípojky provedena dle standardů provozovatele, je majitel připojovaného pozemku před zprovozněním přípojky povinen zjednat nápravu
- **v místě křížení vodovodní přípojky se stávající kanalizací požadujeme dodržet Zákon č. 274/2001Sb. §12 odst.2 „Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace“.**
- **dle předložené projektové dokumentace nebudou dešťové vody využívány v objektu.**

Napojení kanalizační přípojky a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko **Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č. 603 157 004.**

Napojení vodovodní přípojky a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko **Vodovody – město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013.**

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jířího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s našim zařízením je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

Při realizaci přípojek vyplní stavebník s pracovníkem provozu evidenční list přípojky, který mu bude přidělen. Součástí evidenčního listu musí být geodetické zaměření přípojek (zaměření zajistí stavebník nebo je možné dojednat s vedoucím pracovníkem příslušného střediska).

Veřejná část vodovodní a kanalizační přípojky bude provedena současně za přítomnosti pracovníků příslušného střediska.

Po splnění těchto požadavků bude se stavebníkem (majitelem připojované nemovitosti, pozemku) rozšířena smlouva na dodávku vody z vodovodu o odvádění odpadních vod kanalizací ve správě VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová
Referent odd. technické dokumentace

Olga Bulandrová

Digitálně podepsal Olga Bulandrová
Datum: 2023.03.21 08:05:10 +01'00'

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jirího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz