


RVO

- STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE ("KAMENY")

- * ČTYŘSVORKOVÁ SE SVORNIKEM M8 (TN-C)
- * JEDEN JIŠTĚNÝ VÝVOD (1x POJISTKY E14/6A)
- * UNIVERZÁLNÍ PŘÍLOŽKY Z NEREZ.OCELI
Al i Cu VODIČE DO 35mm²
- * KRYTÍ TĚLESA ROZVODNICE I POJISTEK (IP 20)



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :		Autorizace :	
HIP :	PETR ŠVORBA				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Investor :	MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV				
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Název akce :	SOKOLOV, JIŽNÍ LOM II. – VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PROJEKČNÍ PRÁCE		Zakázkové číslo :	2022038	
			Měřítko :		
			Formát :	2 A4	
Část :	D.4.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	09/2022	
Název přílohy :	SCHÉMA VO		Číslo přílohy :	D.4.2.03	