



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn.:		(DS)
Ze dne:	04.08.2021	
Číslo jednací:	KHSKV 09513/2021/HDM/Bur – S10	Ing. Kateřina Hábová NCI.CZ Engineering s.r.o. Gorkého 1613
Vyřizuje:	Martina Burešová	
Telefon:	355 328 371, 603.....	436 01 Litvínov
E-mail:	martina.buresova@khskv.cz	
Datum:	13.08.2021	

„ZŠ Rokycanova – opravy vnitřních instalací“ na adrese Rokycanova 258, 356 01 Sokolov

Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO: 002 59 586

Zástupce stavebníka: Ing. Kateřina Hábová, NCI.CZ Engineering s.r.o., se sídlem Gorkého 1613, 436 01 Litvínov, IČO: 286 83 218, **na základě plné moci ze dne: 04.08.2021**

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 04.08.2021 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace vydává toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací stavby **„ZŠ Rokycanova – opravy vnitřních instalací“** na adrese Rokycanova 258, 356 01 Sokolov

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci vypracovala firma NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. zastoupená Ing. Kateřinou Hábovou, se sídlem 436 01 Litvínov – Horní Litvínov, Gorkého 1613, datum zpracování 29.07.2021.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely ohlášení stavby.

Předložená dokumentace řeší opravy vnitřních instalací v zařízení pro výchovu a vzdělávání - základní škole Rokycanova 258, 356 01 Sokolov. V rámci oprav bude provedena výměna stávajících osvětlovacích soustav ve vnitřních prostorách školy. Součástí předložené dokumentace

jsou výpočty osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464, výpočty činitele oslnění ve vnitřních prostorech dle EN 12464 a výpočty denního osvětlení v interiérech podle ČSN EN 17037. Parametry umělého osvětlení nově navržených svítidel v jednotlivých místnostech zařízení pro výchovu a vzdělávání splňují požadavky ČSN EN 12464-1. Svítidla u soustavy umělého osvětlení jsou umístěny na stropě rovnoběžně s okenní soustavou, pokud to umožňuje stavební dispozice místnosti.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Martina Burešová v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Sokolov a Cheb

Kopie

KHS - oddělení HDM Sokolov a Cheb

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **409264_003314** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.08.2021 v 14:33:52. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 16.08.2021 13:57:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 92 DA**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Martina Burešová, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, 10, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Litvínov 1**

Česká pošta, s.p. dne 16.08.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ZDENKA ROLENCÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:



140865477-9390-210816143328

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 52 92 DA, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.