



Poznámka:
Při montáži je nutno dodržet maximální počet cca 10ks svítidel na jeden jistič okruh
jištěný jističem 10A/B.

Návrh osvětlení řeší pouze rozmištění osvětlovacích těles.
Svítidla budou napojeny do elektroinstalčních krabic nad vypínači kabely typu
PrahaSafe X(U) 3x1,5, B2cas1d1a1. Pro rozokružování svítidel mohou být využity
stávající rezervní kabely instalované v předchozí etapě rekonstrukce.

Legenda:

EC64 svítidlo Elkovo Čepelík - svítidlo ZCLEDSG64L840LGP-MIKRO-C-M600

Značení svítidel:

označení svítidla (viz legenda) včetně výkonu EC64 4000K
teplost chromatičnosti svítidla

ELVOST		projekt elektro návrhy a dodávky osvětlení		návrh Kráče Jiřho 8, Olneb www.elvost.cz ICO/46862579 e-mail: elvos@seznam.cz		Paré: Číslo zakázky: 231106	
Ing. Jiří Vorač		Ing. Jiří Stenlík		Datum: 12/2023		Měřítko: 1:50	
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Kraj: Karlovarský		Objekt: Sokolov		Stupeň: 1:50	
Akce: ZŠ Pionýrů - studie rekonstrukce osvětlení družiny Pionýrů 1614, 35601 Sokolov		Část: D.1.e Osvětlení		Obsah: Půdorys osvětlení		Číslo výkresu: D.1.e.1	