


LEGENDA POTRUBÍ:	
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – DEMONTÁŽE
	VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – DEMONTÁŽE
	STUDENÁ VODA (SV) – DEMONTÁŽE
	ODPADNÍ POTRUBÍ – DEMONTÁŽE
	EXPANZNÍ POTRUBÍ – DEMONTÁŽE
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	ODPOUŠTĚNÍ ZE SYSTÉMU – STÁVAJÍCÍ
	DOPLNĚNÍ DO SYSTÉMU – STÁVAJÍCÍ
	STUDENÁ VODA (SV) – STÁVAJÍCÍ
	ODPADNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
	EXPANZNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
	DN80–IZ
	PP–HT40
	PP–R d32
	OCELOVÉ POTRUBÍ DN80, VČETNĚ IZOLACE
	POLYPROPYLENOVÉ ODPAVNÍ POTRUBÍ Ø40mm
	POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PP–R Ø20mm
	HRANICE DEMONTÁŽE

LEGENDA POZIC:			
Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	NÍZKOTLAKÝ TEPELOVNÍ KOTEL SIGMA SLATINA–BRNO VP400, VÝKON 400 kW, VČETNĚ HORÁKU PRO PŘÍSLUŠNÝ DRUH PALIVA	1	DEMONTÁŽE
2s	OCELOVÝ KOUŘOVOD Ø300	1	DEMONTÁŽE
3s	OBSLUHOVACÍ ŽEBŘÍK	1	DEMONTÁŽE
4s	EXPANZNÍ KOMPRESOROVÝ AUTOMAT 1,25 m3, POJISTNÝ VENTIL 0,4 MPa	1	DEMONTÁŽE

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV	
--	--

VYPRACOVAL			
MATĚJ ŠKORPIK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO			
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
AKCE : ČOV–REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ STROJOVNY KOTELNY			DATUM STUPEŇ FORMÁT Č.ZAKÁZKY
			04/2024 DPS A4 223040–68
OBSAH : D.1.4.d – VYTÁPĚNÍ PŮDORYS – DEMONTÁŽE II. ETAPA			MĚŘÍTKO: 1:25
			Č.VÝKRESU: D.1.4.d–04