



NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SKŘÍŇ O
ROZMĚRECH 600x1300x600mm,
S DVÍŘKY, UZAMYKATELNÁ,
OSAZENÁ NA FASÁDĚ OBJEKTU
KOTELNY

LEGENDA:

UK100 MEZIPŘÍRUBOVÁ PLYNOVÁ Klapka
R100/50 REDUKCE POTRUBÍ DN100/50
K90° KOLENO 90°

- 1 – HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, UZAVÍRACÍ Klapka DN100
2 – SAMOČINNÝ UZAVÍRACÍ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL DN100, PN16, PŘÍRUBOVÝ, S FUNKCÍ NC (BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN)
3 – MANOMETR, ROZSAH 0–4 kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU
4 – PLYNOVÝ FILTR PŘÍRUBOVÝ, DN100

INVESTOR STAVBY:
MĚSTO SOKOLOV
ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV



VYPRACOVAL

MATĚJ ŠKORPÍK

KONTROLOVAL

RADIM DOŠEK

HLAVNÍ PROJEKTANT

RADIM DOŠEK



PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO

INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

AKCE : **ČOV–REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ
STROJOVNY KOTELNY**

DATUM	04/2024
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	223040–68

OBSAH : **D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
DETAIL OSAZENÍ BEZPEČNOSTNÍHO UZÁVĚRU PLYNU**

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:20	D.1.4.b–06