

LEGENDA MaR:

- Tout

Tin

TVK1/2/3

TZK1/2/3

TVK1,2,3

TZK1,2,3

TV1/2/3/4

PS
- TEPLOTA VENKOVNÍ

TEPLOTA PROSTOR

TEPLOTA VÝSTUP Z KOTLE (K1, K2, K3)

TEPLOTA ZPÁTEČKA Z KOTLE (K1, K2, K3)

TEPLOTA VÝSTUP Z KOTLŮ SPOLEČNÁ

TEPLOTA ZPÁTEČKA DO KOTLŮ SPOLEČNÁ

TEPLOTA TOPNÉ VĚTVE

TLAK V SYSTÉMU ÚT
- TTECH1/2

ZP1/2/3

CO

Č1/Č2–1/2–2/

Č3/Č4–1/4–2

VENT

DP

PPK1/2
- TEPLOTA Z TECHNOLOGIE ČOV

DETEKCE PLYN (1. A 2. STUPEŇ)

DETEKCE CO (1. A 2. STUPEŇ)

ČERPADLO TOPNÉ VĚTVE

VENTILÁTOR SÁNÍ VZDUCHU

SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFFERENC

PROTIPOŽÁRNÍ Klapka
- ZAPL

AGR

EXP

ÚPR

YV1/2/3/4

K1/2/3–Y

BUP

ELM
- ZAPLAVENÍ

TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT

EXPAZNÍ AUTOMAT

ZMĚKČOVAČ VODY

SMĚŠOVACÍ VENTIL TOPNÉ VĚTVE





UZAVÍRACÍ Klapka KOTLOVÁ

BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA PLYNOVÁ

CELKOVÁ SPOTŘEBA EE
- PLM1/2/3

DVDOPUT
- PLYNOMĚR SPOTŘEBY KOTLE

SPOTŘEBA VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ DO SYSTÉMU

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Solidum link s.r.o. HUSOVA 1445/1, 664 51 ŠLAPANICE			
VYPRACOVAL			
PETR SOLDÁN ML.			
KONTOLOVAL			
PETR SOLDÁN			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
AKCE : ČOV–REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ STROJOVNY KOTELNY		DATUM	04/2024
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	1050x297
		Č.ZAKÁZKY	–
OBSAH : D.1.4.f – MĚŘENÍ A REGULACE TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		–	D.1.4.f–03