



pozn.:

- SGP....skutečný geologický profil bude ověřen na stavbě prováděnými vrtnými pracemi viz statický výpočet S0201 opěrná zeď
- při realizaci ZP a provádění opěrné zdi do doby zásypu rubu opěrné zdi omezit provoz na komunikaci na 1 jízni pruh
- omezit provádění ZP – výkopů zářezů do zemního tělesa komunikace v délce max. 10m, po 20m možno otevřít další záběr
- výkop zabezpečit příložným pažením
- Po provedení opěrné zdi a technologické přestávce se provede odbednění a zhotovení rubové izolace opěrné zdi .

Hydroizolace bude provedena profilovanou odvodňovací izolací nebo penetrací s natavenými pásy . V patě výkopu rubu zdi se osadí podélná odvodňovací drenáž která bude vyvedena mimo prostor opěrné zdi . Tato drenáž bude obsypána štěrkem aobalena geotextilií . Svislá izolace bude také opatřena ochrannou vrstvou z tkané geotextilie .

V případě opěrné zdi kdy není možné provedení rubové svodné drenáže se provedou odvodňovací otvory ve stěně opěrné zdi se těsně nad úrovní upraveného terénu v líci zdi provrtá jádrovým vrtem a osadí PVC trubka profilu minimálně 100 mm v zadní čisti

(za rubem zdi) perforovaná (možno osadit již při betonáži) .

–Po délce stěny se předpokládá dilatace po cca 10 m . Dilatační spára bude těsněná .

–Upozorňujeme na nutnost předložení technologického postupu provádění a odsouhlasení projektantem a dozorem investora a jeho následné dodržování

–Podrobněji a další podmínky viz statický výpočet

SPOLČNOST

MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ

IČ:287 38 217,DÍČ:CZ28738217

SPOLČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ODOL C, VLOŽKA 29648

mobil: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, web: http://www.messor.cz

PROJEKTY DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB, TECHNICKÉ DOZORY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST



RAZÍTKO:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)

REV.1:úprava nivelety na požadavek POH

REV.2:zpracování podmínek RWE zn.5002634194

NÁZEV STAVBY:

Cyklostezka Jižní lom – Centrum
S o k o l o v

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. OTA VETTERMANN

PROJEKTANT:

Ing. OTA VETTERMANN

AUTORIZACE:

AI V OBORU POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE
AT V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY-NEKOLEJOVÁ DOPRAVA
ČÍSLO AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA: 0402018

PROFESE:

DOPRAVNÍ STAVBA

ČÍSLO ZAKÁZKY:

21081

DATUM:

1/2023

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (příloha 13 k vyhlášce č.499/2006Sb)
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (Š2 odst.2 vyhlášky č.169/2016 Sb.)

INVESTOR:

MĚSTO SOKOLOV

ROKYCYNova 1929

356 01 SOKOLOV

IČ:00259586

OBJEKT:

SO 201 – OPĚRNÁ ZEď

KÓTOVÁNO V:

m

MĚŘÍTKO:

1:50

FORMÁT:

A3

NÁZEV VÝKRESU:

ŘEZ

S0201 OPĚRNÁ ZEď

STANIČENÍ 0.200 00km

D.2.2.c)