



Elektrárna Tisová, a.s.

Tisová 2, 356 01 Březová

DOŠLO DNE:	
24 -08- 2020	
Č.j. <i>SAJ</i>	Vyř.

SUDOP Project Plzeň a.s.

Barbora Šíková

Plachého 1007/35

301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

2020312873 /11.08.2020

NAŠE ZNAČKA

368/2020

VYŘÍZUJE/LINKA

Zdeněk Kaplan

733 696 132

zdenek.kaplan@etias.cz

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

Tisová / 20.08.20

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.08.2020 o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „**Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů č.p. 1421-28**“ sdělujeme, že se ve vyznačených zájmových územích, nebo v jejich těsné blízkosti nachází primární vedení městské sítě CZT, parovod Sokolov v majetku Elektrárny Tisová, a. s.

Potrubní trasa parovodu je předizolované parní a neizolované, epoxy-sklolaminátové, kondenzátní potrubí, vedené v bez kanálovém provedení, v zásypu. Přílohou je zakreslená poloha parovodu CZT Sokolov (zelená čára).

Elektrárna Tisová, a. s., nemá k výše uvedené akci výhrady za předpokladu, že:

- **bude respektováno ochranné pásmo primárního vedení CZT dle zákona č. 458/2000 Sb., HLAVA II. DÍL 3, Teplárenství, § 87,**

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m,

- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v našem majetku,
- zůstanou přístupné manipulační šachty pro potřeby odstraňování závad, či jiných havarijních stavů,
- v případě poškození našeho zařízení bude oprava provedena na náklady investora,
- budeme vyzváni k účasti při veškerých stavebních činnostech dotýkajících se našeho zařízení.

Příloha: Orientační zakreslení parovodu.

S pozdravem

Josef Kníže

Vedoucí odboru teplárenství

Elektrárna Tisová, a.s.

Tisová 2

356 01 Březová

