



SUDOP Project Plzeň a.s.

Barbora Šíková

Plachého 1007/35

301 00 Plzeň

Vaše značka:

Naše značka:

Teplofikace /2020

Vyřizuje:

Petr/359808624

Sokolov dne:

1.9.2020

Věc: Vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí

K Vaší žádosti ze dne 13.8.2020 o vyjádření k akci „**Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů č.p. 1421-28**“ Vám sdělujeme, že ve Vámi zakresleném zájmovém území se nacházejí naše inženýrské sítě – teplovod. Situaci se zakresleným teplovodem přikládáme k tomuto vyjádření.

Při provádění stavby musí být respektováno naše ochranné pásmo, což je 2,5 m na obě strany od teplovodu. Jakýkoliv zásah do ochranného pásma musí být odsouhlasen střediskem Teplofikace, p. Kleinem, tel. 359 808 621.

Dále upozorňujeme, že v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení nebo jeho provozování. Jedná se o stavební činnosti, umístování konstrukcí, uskladňování materiálu, zemní práce atd. (Energetický zákon č.458/2000 Sb.).

Dále sdělujeme, že se v zakresleném zájmovém území nachází také vzdušné komunikační vedení - závěsný kabel, který je součástí tepelného rozvodného zařízení. Trasu komunikačního kabelu jsme zakreslili do přiložené situace.

Platnost tohoto vyjádření je do 09/2021.

S pozdravem

KLEIN Petr
vedoucí Teplofikace

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 356 01 Sokolov

Příloha: 1x situace se zakresleným teplovodem a komunikačním kabelem ¹⁵



Závěsný kabel - vzdálené komunikace / vedení