



VODÁRNA SOKOLOVSKO

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: 1184/2022
Vyřizuje: Bc. Petra Urbanová Faustová
Kontakt: Tel: 352 304 249, 702 279 772
E-mail: petra.urbanova@vodasok.cz

MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

V Sokolově 23.11.2022

Katastrální území: Sokolov
P.p.č.: 4046/8, viz. ZÚ
Akce: Záchytné parkoviště v ul. Mánesova, Sokolov
Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, tlaková a gravitační kanalizace ve správě naší společnosti** (viz. orientační zákres).

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Neprokáže-li se opak, jsou přípojky vždy ve vlastnictví majitelů připojených objektů

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- **před zpracováním projektové dokumentace** bude provedeno upřesnění trasy vodohospodářského zařízení na místě stavby, z důvodu **dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23**
- **před zahájením řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení**
- vzhledem k počtu parkovacích stání požadujeme zajistit kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s hodnotami Kanalizačního řádu pro město Sokolov např. osazením odlučovače ropných látek
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.

Kontakty:

- **p. Daniel Brožek:** vytyčení sítí, 352 304 223, mobil 603 204 901, měřicí vůz 603 857 053
- **p. Petr Bari:** středisko Vodovody – město, mobil 603 545 013
- **p. Petr Mrázek:** středisko Kanalizační sítě, mobil 603 157 004
- **Bc. Olga Bulandrová:** technická dokumentace, olga.bulandrova@vodasok.cz, mobil: 702 279 327

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
- vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- nebude-li stavbou dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, nenese provozovatel zařízení zodpovědnost za případné škody vzniklé vlivem poruchy na zařízení nebo při jejím odstraňování
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- zakres sítí je pouze orientační
- **platnost vyjádření 6 měsíců**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.

S pozdravem

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz