

**PROTOKOL O VYTYČENÍ**  
**PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)**  
**Číslo: 16/23/CH**



GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

**Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.**

Ze dne: 21.12.2022

Č. j.: 5002726435

**Investor (žadatel)**

Jméno: MESSOR s.r.o.

Adresa: Jana Švermy 11, Kadaň

Telefon: p.Vetterman - mob. 607 604 304

**Název stavby: Záchytné parkoviště UU v ul. Mánesova, Sokolov**

Místo stavby: Sokolov

Ulice: Mánesova

Číslo pop./orient.:

**Rozsah vytyčovaného PZ, EZ**

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

LOUKA ZA UL. MÁNESOVA SOKOLOV

Rozsah vytyčeného zařízení v (m): VTL 115 m / NTL 200

**Vytyčení bylo provedeno**

☐ kompletní (celé zájmové území)

☐ částečné (část zájmového území)

☒ Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GasNet Služby, s.r.o.) NTL - TRASIŘIM

☒ Hledačem typu: RA 4000 VTL DN 200

☐ Za pomoci kontrolních sond

Dne: 7.2.2023, 8.00 hod

**Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu**

☒ Barvou

☐ Kolíky

☐ Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GasNet Služby, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GasNet Služby, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V příp. nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením závalu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz) nebo Zákaznická linka 555 90 10 10.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

**Vytyčení provedl**

**Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)**

Organizace

KADEL TOMAN FODATA b's

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

Funkce

1.7.2.

Telefon

Funkce

Telefon

Podpis

Podpis

**Vytyčení má platnost 2 měsíce.**

**Přílohy:**

Stanovisko OSS

Mapová situace



