

Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.07.2023
Naše zn.: POH/36453/2023-2/037300

Vyřizuje: Jiří Činčera
Tel.: 353 436 718
Mobil:
E-mail: cincera@poh.cz

Datum: 17.07.2023

MESSOR s. r. o.
Gabriela Kratochvílová
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň
DS: pw8wysn

Parkoviště ul. Mánesova, Sokolov, p. p. č. 3969/1, 4046/3, 4046/8 v k. ú. Sokolov

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 12. července 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí (NPP) Labe a Plánem dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je **uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) bude umožněn odběr vzorků vypouštěné srážkové vody za odlučovačem ropných látek (odběrné místo s volným paprskem přepadající vody),
 - b) znečištění na odtoku z odlučovače ropných látek nepřesáhne hodnotu 0,5 mg/l $C_{10} - C_{40}$,
 - c) bude provedena 2x ročně servisní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba, nebo odborná firma),
 - d) bude odlučovač provozován dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Bez připomínek

Předmětem vyjádření je vybudování nového záchytného parkoviště v ul. Mánesova, p. p. č. 3969/1, 4046/3, 4046/8 v k. ú. Sokolov. Parkoviště včetně přístupové komunikace je navrženo pro osobní vozidla. Celkový počet navržených stání je 124 parkovacích míst. Parkovací plochy a příjezdové komunikace o celkové ploše 3 450 m² budou mít asfaltový nepropustný povrch. Odvedení srážkových vod z nově vzniklé zpevněné plochy je zajištěno jejím podélným a příčným spádováním do uličních vpustí, napojených do nově vytvořené dešťové kanalizace. Na pozemku p. č. 4046/3, k. ú. Sokolov, bude osazen odlučovač ropných látek napojený na retenční a vsakovací objekt. Retenčně vsakovací objekt budou tvořit vsakovací modulové boxy uložené do šterkopiskového podsypu, s kamenným záhozem. Celkový akumulační objem vsakovacího objektu bude

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100
ČS, a.s., Chomutov, č.ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

94,4 m³. Bezpečnostní přepad z retenční nádrže je napojen do přilehlého silničního příkopu podél silnice III/2099. Zájmové území stavby se nachází mimo stanovené záplavové území.

Toto stanovisko bylo zpracováno na základě předložené PD „Záchytné parkoviště Mánesova, k. ú. Sokolov“, kterou zpracoval MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 43201 Kadaň. Hlavní projektant Ing. Ota Vettermann, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT č. a. 0402018.

ČHP: 1-13-01-1280-0-00. Zájmová lokalita se nachází ve vodních útvarech povrchových vod „Ohře od toku Svatava po tok Teplá“ ID OHL_0380 a ve vodním útvaru podzemních vod „Sokolovská pánev“ ID 21200.

Ing. Lenka Bartošová
vedoucí odboru VH plánování
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1123 3908, GIS (-864660,-1014900)