



**VODÁRNA  
SOKOLOVSKO**

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: **810/2023**  
Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová  
Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327  
E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

MESSOR s.r.o.  
Jana Švermy 11  
432 01 Kadaň

Sokolov, 10. srpna 2023

**Věc: Záchytné parkoviště ul. Mánesova, Sokolov, p.č. 3969/1, 4046/1, 4046/3, 4046/7, 4046/8 k.ú. Sokolov – vyjádření k projektové dokumentaci.**

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu máme následující připomínky:

- v podélném profilu dešťové kanalizace není v úseku Š1-výústní objekt a Š3-Š4 zakresleno křížení s výtlačným potrubím splaškových vod a s vodovodním řadem
- navrženou úpravou terénu zejména svahování okolo retenční nádrže a parkovacích ploch v místě souběhu s výtlačným potrubím a nad vodovodem a výtlačným potrubím nesmí dojít k navýšení či snížení stávajícího terénu
- v případě, že budou terénní úpravy v těchto místech větší než 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby před záhozem**
- **retenční nádrž, sloupy veřejného osvětlení a veškeré nadzemní části staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí musí být umístěny mimo ochranné pásmo (dle zákona 274/2001Sb. §23) výtlačného potrubí splaškové kanalizace a vodovodu**
- po dobu výstavby a po jejím dokončení musí být zachována obslužnost vodovodu a výtlačného potrubí pro příjezd mechanizace v případě provádění údržby a oprav na zařízení
- upozorňujeme na existenci přípojky vody včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky pro objekt čp. 2284 na p.č. 3970/58 k.ú. Sokolov a na existenci vodovodní přípojky pro ČSPHM OMW – je nutné si vyžádat souhlas vlastníků přípojek.

Navržené odvodnění parkoviště do retence s přepadem do silničního příkopu se nedotkne zájmů naší společnosti.

**Kontakty:**

- **p. Daniel Brožek:** vytyčení sítí, 352 304 223, mobil 603 204 901, měřicí vůz 603 857 053
- **p. Petr Bari:** středisko Vodovody – město, mobil 603 545 013
- **p. Petr Mrázek:** středisko Kanalizační sítě, mobil 603 157 004

**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 E: info@vodasok.cz

IČ: 08303088 DIČ: CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

**www.vodasok.cz**



**VODÁRNA  
SOKOLOVSKO**

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě  
VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.**

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová

**Referent odd. technické dokumentace**

**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

**T:** 703 464 464 **E:** [info@vodasok.cz](mailto:info@vodasok.cz)

**IČ:** 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,  
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

**[www.vodasok.cz](http://www.vodasok.cz)**