

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

MESSOR s.r.o.

Gabriela Kratochvilová

Jana Švermy

432 01 Kadaň

Vyřizuje: Milan Iždinský

Tel: 359 808 465

Mobil:

E-mail: komunikace@sotessokolov.cz

Datum: 28.5.2024

Věc: Na základě žádosti Messor s.r.o. o stanovisko k projektové dokumentaci stavebního záměru –
Vybudování parkoviště ulice Mánesová Sokolov . Vydává společnost SOTES Sokolov s.r.o. následující stanoviska:

1. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje u uličních vpustí mříže s panty, bahenní koše provedení plast, u šachet uličních vpustí odkaliště.
2. Společnost SOTES s.r.o. požaduje v případě lajnování dopravního značení provedení plast.
3. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje na šachtách DN 1500 dešťové kanalizace osazení poklopy z ventilací.
4. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje u všech kovových částech prvků povrchovou úpravu pozink (zábradlí, sloupky atd., montážní prvky nerez.)
5. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje případě umístění kontejnerů na odpad do země, aby od okraje komunikace na závěsné oko nejvzdálenější nádoby v kontejnerovém stání nepřesahovala délka **8 m**. V případě nádoby na sklo, vzdálenost **nesmí** překročit 3m.
6. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje, aby bylo staré zařízení, ve správě společnosti SOTES Sokolov (zábradlí, lampy, svislé dopravní značení, sloupky, kam. krajníky, kam. dlažba), které bude při případné demolici demontováno, odvezeno do skladových prostor společnosti SOTES Sokolov s.r.o.
7. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje, aby mezi patou stožáru VO nebo tyčí svislého dopravního značení a zbytku chodníku zůstal volný průjezd pro vozidla zimní údržby, a to v minimální šířce 200 cm.
8. Společnost SOTES Sokolov s.r.o. požaduje, aby stavbou poškozené plochy komunikací včetně zeleně budou v plném rozsahu opraveny nebo obnoveny.

S pozdravem

Iždinský Milan

Vedoucí komunikací