

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„MŠ K. H. Borovského – úprava školní zahrady“
(dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	05. 01. 2026

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov tel. +420 354 228 353 e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citovaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněných dne 14. 01. 2026 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující doplnění zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení č. 1

Dobrý den,

u herních prvků nejsou specifikované dopadové plochy, např. u houpačky Hnízdo, kde je dopadová vzdálenost 1,5 m musí být dopadová plocha instalována, trávník je při max. dopadové výšce do 1 m. Některé herní prvky jsou nedostatečně specifikovány např. Šplhací prvek ve tvaru stromu (jsou různé výrobky v různých výškách).

Chybí rozměry EPDM oválu, vnitřní šířka, vnitřní délka, rádius apod.

Samotné ohniště na mlatovém povrchu bude zřízeno jakým způsobem, klasické ohniště z kamenů, ocelová nádoba apod.?

Žádost o vysvětlení č. 2

Dobrý den,

dodavatel povrchů pro tartanový/EPDM ovál se dotazuje, co si má představit pod barvou: temně červená, šedý melír. Prosím o upřesnění barvy.

Vysvětlení k žádosti č. 1

K výše uvedené žádosti o vysvětlení č. 1 sděluje zadavatel následující:

- a) houpačka hnízdo: je uvedena výška volného pádu max. 1,5 m. To umožňuje dodat i houpačku s výškou pádu do 100 cm, kde jako dopadová plocha vyhovuje trávník, což je i preferováno. V případě dodání herního prvku s výškou volného pádu 1,00 – 1,5 m musí být součástí dodávky tohoto herního prvku i dopadová plocha;
- b) rozměry prvku Šplhací prvek ve tvaru stromu: (d x š x v) 70 +/- 5% x 70 +/- 5% x max. 355 cm;
- c) EPDM ovál – detail rozměrů viz příloha č. 1 tohoto doplnění zadávací dokumentace (doplněn výkres projektové dokumentace C3_Koordinacni situace_terenni upravy_polohopis_vyskopis);
- d) ohniště - samostatná nádoba ohniště není předmětem dodávky.

Vysvětlení k žádosti č. 2

K výše uvedené žádosti o vysvětlení č. 2 sděluje zadavatel následující:

- a) barevné ladění tartan/EPDM ovál - základní (nejběžnější) využívaná barva těchto povrchů, tzn. všechny odstíny tmavě červené s případným šedým melírem, jehož hustota není dána.

Vzhledem k výše uvedenému **zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do:**

27. 01. 2026 do 09:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 MS_BOROVSKÉHO_DETAIL_OVAL_19012026

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--