



# SUAS Teplárenská s.r.o.

Tisová 2, 356 01 Březová

Ing. Petr Zvěřina  
Projektant TZB  
UCHYTIL s.r.o.  
K terminálu 7  
619 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
Pe/224024-25 /17.10.2024

NAŠE ZNAČKA  
85/2024

VYŘÍZUJE/LINKA  
Zdeněk Kaplan  
733 696 132  
zdenek.kaplan@suasgroup.cz

MÍSTO ODESÍLÁNÍ/DNE  
Tisová / 21.10.2024

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 17.10.2024 o vyjádření k projektové dokumentaci pro akci „**ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla**“ sdělujeme, že se ve vyznačeném zájmovém území **nachází** primární vedení SCZT, parovod MS Sokolov v majetku SUAS Teplárenské s.r.o.

Potrubní trasa parovodu je parokondenzátní vedení Uložené jednak v neprůlezném kanálu a jako předizolované potrubí v zásypu. Naše zařízení končí ve VS 53. Trasa směr (1) VS IŠTE není v našem majetku. **Z dokumentace je patrné, že plánované opravy jsou na navazujícím zařízení, tedy ne na zařízení SUAS Teplárenské.**

SUAS Teplárenská s.r.o., nemá k výše uvedené akci výhrady za předpokladu, že:

- **bude respektováno ochranné pásmo primárního vedení CZT dle zákona č. 458/2000 Sb., HLAVA II. DÍL 3, Teplárenství, § 87,**  
Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m,
- parovod nebude v místě stavby pojižděn technikou mimo oficiální přístupové komunikace, v případě potřeby pojezdu, budou nad parovod rozmístěny roznášecí panely, které budou zařízení přesahovat min. o jeden metr,
- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v našem majetku,
- trasu parovodu je možné křížit či být v souběhu v minimální vzdálenosti dané normou ČSN 73 6005, kdy v místě křížení, či souběhu musí být zařízení v ochranné mechanicky odolné chráničce, a to s přesahem minimálně 1 m přes ochranné pásmo, v případě křížení s kolektorem musí zůstat mezi stavební částí kolektoru a umístěného zařízení minimálně 0,3 m,
- jakékoliv křížení ochranného pásma parovodu musí být před zahájením projednáno, odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku a před zásypem zkontrolováno a musí být proveden zápis do stavebního deníku,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat naše zařízení a přístup k němu volně přístupný,
- zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor,
- v případě poškození našeho zařízení bude oprava provedena na náklady investora,
- budeme vyzváni k účasti při veškerých stavebních činnostech dotýkajících se našeho zařízení.

S pozdravem  
Ing. Zdeněk Kaplan  
SUAS Teplárenská  
jednatel

**SUAS Teplárenská s.r.o.**  
Tisová 2, 356 01 Březová  
IČ 635 05 401  
DIČ CZ699001005  
(3)