



LEGENDA ARMATUR:

- UK80 MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka DN80
- FZ32 FILTR ZÁVITOVÝ DN32
- RA32 VYVAŽOVACÍ VENTIL S MĚŘÍČÍ VENTILKY DN32
- KK15 KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN15
- VK15 VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT DN15 (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
- ZK40 ZPĚTNÁ Klapka DN40
- R32/25 REDUKCE DN32/DN25
- AOV15 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN15
- TEPLOMĚR 0–120°C
- TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM 0–2,5 bar
- SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO TLAK. KOHOUTU
- TERMOMANOMETR 0–2,5 bar A 0–120°C

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- OCELOVÉ POTRUBÍ DN50, VČETNĚ IZOLACE
- HRANICE DODÁVKY

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, 7 TOPNÝCH VĚTVÍ	1	STÁVAJÍCÍ
2s	SBĚRAČ TOPNÉ VODY, 7 TOPNÝCH VĚTVÍ	1	STÁVAJÍCÍ
3	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU ZÁVITOVÉ DN25, PŘÍPOJENÍ 1 1/2", PN10, Qnom=2 m3/h PRO Hnom=AUTO, Qnom=2 m3/h PŘI Hmax=8 m	4	NOVÝ
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN40, PN10, Qnom=14,4 m3/h PRO Hnom=AUTO, Qnom=14,4 m3/h PŘI Hmax= 7,1 m	1	NOVÝ
5	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLoty S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU ZÁVITOVÉ DN32, PŘÍPOJENÍ 2", PN16, Qnom=5,4 m3/h PRO Hnom=7,1 m, Qnom=5,4 m3/h PŘI Hmax=7,5 m	1	NOVÝ
6	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25, kvs=6,3 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1	NOVÝ
7	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, kvs=60 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1	NOVÝ
8	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20, kvs=4 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	2	NOVÝ
9	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN32, kvs=16 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1	NOVÝ
10	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25, kvs=10 VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU	1	NOVÝ

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV			
VYPRACOVAL			
ING. PETR PEŘINA			
KONTROLOVAL			
DAN MYŠKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK		PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO	
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV		AKCE : ZŠ PIONÝRŮ – OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TEPLA	
OBSAH : D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ – NOVÝ STAV		MĚŘITKO: 1:–	Č.VÝKRESU: D.1.2.4-04