



LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
- POTRUBÍ CÍRKULACE – NOVÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY – NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY – NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ CÍRKULACE – STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- HRANICE DODÁVKY
- OCELOVÉ POTRUBÍ DN50, VČETNĚ IZOLACE
- POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PP-RCT ø32 mm, TL. STĚNY 3,6 mm
- VČETNĚ IZOL.
- KK32
- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN32
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU

POZNÁMKY:

- PŘI REALIZACI BUDE TRASA OVĚŘENA, NOVÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE (TRASA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V BUDOVĚ TĚLOCVIČNY NENÍ ZNÁMA)
- VE STÁVAJÍCÍM TOPNÉM KANÁLE DOJDE K DEMONTÁŽI VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VČETNĚ JIŽ NEPOUŽÍVANÉHO POTRUBÍ

INVESTOR STAVBY: MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV												
VYPRACOVAL												
ING. PETR PEŘINA												
KONTROLOVAL												
DAN MYŠKA												
HLAVNÍ PROJEKTANT												
RADIM DOŠEK												
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO												
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV												
AKCE : <b>ZŠ PIONÝRŮ – OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TEPLA</b>			<table><tr><td>DATUM</td><td>11/2024</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A4</td></tr><tr><td>Č.ZAKÁZKY</td><td>224024–25</td></tr></table>		DATUM	11/2024	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	A4	Č.ZAKÁZKY	224024–25
DATUM	11/2024											
STUPEŇ	DPS											
FORMÁT	A4											
Č.ZAKÁZKY	224024–25											
OBSAH : <b>D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ PŮRODYS – NAPOJENÍ OBJEKTU E – NOVÝ STAV</b>			<table><tr><td>MĚŘÍTKO:</td><td>Č.VÝKRESU:</td></tr><tr><td><b>1:25</b></td><td><b>D.1.2.4.2–07</b></td></tr></table>		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:	<b>1:25</b>	<b>D.1.2.4.2–07</b>				
MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:											
<b>1:25</b>	<b>D.1.2.4.2–07</b>											