

Město Sokolov

Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

***„Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ
Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov“***

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	dodávky
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	3 969 466 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	02.02.2026

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: **Mgr. Jana Zdvořáková,**
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 04.02.2026 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení

Dobrý den,
v zadávací dokumentaci je on-grid střídač 50 kW a zvláště nabíječka baterií. Může se použít 50 kW hybridní střídač, který má již nabíječku baterií implementovanou? Všechny ostatní parametry by byly zachovány. Děkuji za odpověď

Vysvětlení

Dobrý den,
zadavatel požaduje samostatné dodání on-grid střídače a zvláště regulátoru nabíjení (tzn. ne hybridní střídač) a to s ohledem na vyšší životnost a následnou případnou výměnu on-grid střídače.

Účastníci jsou povinni držet se projektové dokumentace a výkazu výměr – rozpočtu.

Přílohy:

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--