

Město Sokolov  
Městský úřad Sokolov

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

## *„ZŠ Pionýrů – oprava učeben 3. NP 1. stupně“*

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Režim zadávacího řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu  |
| Druh veřejné zakázky    | Stavební práce  |
| Profil zadavatele       | <a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Datum zahájení řízení   | 30.03.2026  |

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČO:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Zástupce:** **Renata Oulehlová, starostka**

**Kontaktní osoba zadavatele:** Ing. Sandra Linhová,  
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov  
tel. +420 354 228 284  
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje účastníkům na základě dotazů zaslaných prostřednictvím systému EZAK dne 14. 04. 2026 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1**

Je systém DALI navržený pro ovládání základního osvětlení PD možno nahradit systémem analogové řízení 1-10V, nebo je možnost ocenit klasický autonomní systém svítidel? Děkuji

**Dotaz č. 2**

Lze systém pro řízení NO jednotky Beghelli Logica Connect LG dle projektové dokumentace nahradit (např. systémem CGLine+ Controller), nebo je možnost ocenit pouze autonomní systém svítidel? Děkuji

**Odpověď na dotaz č. 1**

Analogové řízení 1-10V nedoporučujeme vzhledem k omezené kompatibilitě ovládacích prvků a svítidel. Navrhovaný systém je standardizovaný, umožňuje širší integraci a nabízí možnosti budoucího rozšíření. Lze použít jiný kvalitativně i funkčně minimálně rovnocenný systém. Současně je nutné zachovat funkci stmívání svítidel, proto není možné uvažovat o jednoduchém autonomním (pouze zapnuto/vypnuto) systému.

**Odpověď na dotaz č. 2**

Řídicí jednotku nelze samostatně vyměnit, avšak je možné nahradit celý systém nouzového osvětlení včetně svítidel a řídicí jednotky tak, aby se jednalo o kvalitativně i funkčně minimálně rovnocenný systém. V tomto případě je nezbytné, aby dodavatel takového systému doložil nový výpočet osvětlení.

Zároveň zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro příjem nabídek na

**29.4.2026 do 09:00 hodin.**

V Sokolově

|   |   |
|---|---|
| <p><u>Zadavatel:</u></p> <p><b>MĚSTO SOKOLOV</b><br/><b>Rokycanova 1929</b><br/><b>356 01 Sokolov</b></p> | <p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková,<br/>vedoucí odboru rozvoje města<br/>Městského úřadu Sokolov</p> |
|---|---|