ROZVODY STROJOVNY



LEGENDA

VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN

1.1 Laminátové filtrační zařízení ø2350mm včetně náplně 1,2m, ovládání pěti pákovými ventily
1.2 Vertikální recirkulační čerpadlo, Q=186m3/h, H=14m, P=11kW
1.3 Automatické měřící, vyhodnocovací a regulační zařízení pH, volný a vázaný Cl a Redox
1.4 Dávkovací čerpadlo korektoru pH včetně PE nádrže
1.5 Dávkovací čerpadlo algicidu včetně PE nádrže
1.6 Dávkovací čerpadlo koagulantu včetně PE nádrže
1.8 Tepelný výměník deskový 500kW
1.9 Zrychlovací čerpadlo temperace, Q=20m3/h, H=12m, P=1,8kW
1.10 Zrychlovací čerpadlo chlorace, Q=20m3/h, H=12m, P=1,8kW
1.12 Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, Q=4m3/h, H=7m, P=0,3kW
1.13 UV lampa středotlaká, Q=390m3/h, P=7,0kW
1.16 AT stanice pro brodítka a sprchy, Q=5m3/h, P=1,3kW
1.17 Dmychadlo praní filtrů Q=536 m3/h

DĚTSKÝ BAZÉN

2.1 Laminátové filtrační zařízení ø1050mm včetně náplně 1,2m, ovládání pěti pákovými ventily
2.3 Automatické měřící, vyhodnocovací a regulační zařízení pH, volný a vázaný Cl a Redox
2.4 Dávkovací čerpadlo korektoru pH
2.5 Dávkovací čerpadlo algicidu
2.6 Dávkovací čerpadlo koagulantu
2.8 Tepelný výměník trubkový 80kW
2.10 Zrychlovací čerpadlo chlorace, Q=20m3/h, H=12m, P=1,8kW
2.12 Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, Q=4m3/h, H=7m, P=0,3kW
2.13 UV lampa středotlaká, Q=59m3/h, P=1,8kW
2.17 Dmychadlo praní filtrů Q=180 m3/h

CHLOROVNA

1.29a Chlorátor
1.29b Přepínač lahví
1.29c Hlásič úniku chlóru
1.29d Ventilátor (stávající)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	GP	HIP
Ing. Milan Šmíd	Ing. Tomáš Appl	Architektonický ateliér Ing.arch. Petr Martínek	Ing. Leoš Zdeněk
MÍSTO	SOKOLOV	KRAJ	KARLOVARSKÝ
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		

AKCE REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V SOKOLOVĚ

ČÁST D.2. PROVOZNÍ SOUBOR BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE A ATRAKCÍ

OBSAH ROZVODY STROJOVNY

PROJEKTOVÝ ATELIÉR:
Nad Šutkou 41, 182 00 Praha 8
tel., fax.: 284 021 911, 919
http://www.bazeny-wellness.cz
e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz

ARCHIVNÍ ČÍSLO	BW 201339-1
DATUM	01.2014
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50
ROZMĚR	8 x A4
PARÉ	ČÍSLO VH7