

DODATEČNĚ INFORMACE Č. 7

v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitní řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ
a v souladu s přílohou č. 5 Příručky pro žadatele - Pokyny pro zadávání zakázek v rámci ROP Severozápad,
s názvem:

„Revitalizace městského koupaliště“

v rámci projektu: reg. č. projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01049

1. Identifikace zadavatele

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ:	00259586
Bankovní spojení:	Komerční banka Sokolov
Číslo účtu:	521391/0100
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov
Kontaktní osoba zadavatele:	Jana Kožíšková, stavební technik, odbor rozvoje města Sokolov tel. 359 808 313, 725 009 040, email: jana.koziskova@mu-sokolov.cz Ing. Lenka Trčková, odbor rozvoje města Sokolov tel. 359 808 340, 722 900 401, e-mail: lenka.trckova@mu-sokolov.cz

2. Dodatečné informace

Znění dotazu obdržného dne 04.04.2014 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:

„V rámci objektu úpravná vody má dojít k osazení nových vstupních dvoukřídlých dveří z plastu, a to v rozměru cca 355x400 cm s nadsvětlíkem velikosti cca 355x150 cm, dveřní křídla tedy o velikosti cca 355x250 cm (viz poznámka č. 7 na výkrese Úpravny vody-31/2013-DPS/D1.1./08). Dle vyjádření dodavatelů plastových výplní není technicky možné dveře v těchto rozměrech vyrobit tak, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkčnost. Dotaz zní: Trvá zadavatel na použití materiálu plast na výrobu dvoukřídlých dveří i za podmínky, že výrobce nebude moci dát záruku za bezchybnou funkčnost výrobku? Pokud zadavatel přehodnotí druh materiálu, jaký materiál stanoví pro výrobu těchto dveří?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel ověřil u dodavatelů plastových výplní možnost výroby plastových dveří o rozměru cca 3550x4000 cm s nadsvětlíkem o velikosti cca 3550x1500 cm, dveřní křídla tedy o velikosti cca 3550 x 2500 cm, i požadavek na zajištění jejich bezchybné funkčnosti. Dle vyjádření několika dodavatelů plastových výplní není skutečně technicky možné dveře v těchto rozměrech vyrobit tak, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkčnost. Z těchto důvodů, žádáme uchazeče o ocenění plastové výplně v tomto provedení:

V úrovni mezi nadsvětlíkem a dveřmi bude na vnitřním líci otvorového prvku osazen vodorovný nosník (poutec) tvořený ocelovým válcovaným nosníkem U 14 dl. 4 000 mm uloženým do obvodového zdiva objektu, stojinou k plastovým rámcům. Ocelový nosník bude opatřen základním a krycím nátěrem v barvě shodné s plastovou výplní otvoru. Dolní rám plastového nadsvětlíku velikosti cca 3550 x 1500 mm bude k vodorovnému nosníku přišroubován. Dveře budou čtyřkřídlé skládací na obě strany (vždy dvě a dvě části křídla), velikost otvoru cca 3550 x 2500 mm. Horní rám dveří bude opět přišroubován k ocelovému nosníku. Ostatní parametry prvku zůstávají v platnosti. Nebudou realizovány stavěče dveřních křídel, kování bude způsobeno způsobu otevírání (skládací křídla). Všechny tyto části výplně budou ve výkazu výměr oceněny jednou částkou, a to v záložce D.1.1-2 Stav. a konstr. část, položce na řádku 645, kód položky 766 00-0001, popis položky Dod + mtz plast. dveře s nadsvětlíkem 355 x4000mm (úpravná vody). Zadavatel současně upozorňuje, že správný rozměr v této položce je 3550 x 4000 mm.

Podrobné řešení bude s dodavatelem dohodnuto v rámci dílenské dokumentace.

V Sokolově 10.04.2014



Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov