



Jana Heidlerová
Boučí 23
Dolní Nivy
356 01 SOKOLOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Vyjádření/ 08.03.2012

NAŠE ZNAČKA
1042447648

VYŘIZUJE / LINKA
Kucharik/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Cheb/09. 03. 2012

Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení.

ČEZ Distribuce, a.s., dále jen ČEZ, vlastník distribuční soustavy (DS) ve smyslu § 2 zákona č.458/2000 Sb. uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 46, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, se stavbou „**Město Sokolov – Záchytné parkoviště Michal**“ v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy VN za splnění následujících podmínek:

Souhlas s činností a umístěním výše uvedené stavby v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV je podmíněn realizací přeložky na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě č. Z_S14_8120028581 mezi společnostmi ČEZ Distribuce, a.s. a investorem stavby.

1. Se stavbou „**Město Sokolov – Záchytné parkoviště Michal**“ v rozsahu předložené projektové dokumentace souhlasíme za níže uvedených podmínek.
2. Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činní od krajního vodiče vedení na obě strany u stávajícího vedení VN 7 metrů. V tomto prostoru bude situována plánovaná stavba (**Město Sokolov – Záchytné parkoviště Michal**). V místě křížení nové komunikace s vedením VN 22 kV bude komunikace vzdálena od stávajícího opěrného bodu min. 5 m. V případě, že nebude možno dodržet výše předepsané vzdálenosti je nutné distribuční zařízení přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., § 47 Přeložky zařízení.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, ČSN 33 3301 Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV. Budou dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN 343108.
4. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
5. V přímé souvislosti s činností při realizaci stavby:
 - Nedojde k ohrožení života zdraví nebo bezpečnosti osob
 - Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména u nadzemních vedení dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability a uzemňovací soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů provádět bez použití mechanismu ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.

- Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – západ, tel: 840 840 840. V případě potřeby, to znamená nedodržení podmínek uvedených v bodě 5, požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, a to nejméně 20 dnů předem.
6. Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemní vedení“ viz. příloha.

Toto vyjádření se vydává s dobou platnosti jeden rok a vztahuje se na úsek vedení VN vyznačený v přiložené situaci (ta je nedílnou součástí tohoto souhlasu). Dále je nutné si vyžádat vyjádření oddělení Správa energetického majetku západ VVN.

Přílohy: 1x – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení
1x – situace s vyznačeným vedením VN 22 kV

S pozdravem

Ing. Marcel Tomek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku západ



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

105

