

DODATEČNĚ INFORMACE Č. 1

v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitní řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přílohou č. 5A Příručka pro žadatele o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen ROP Severozápad), s názvem:

„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání - Zhotovitel stavby“

1. Identifikace zadavatele

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ: 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov

Kontaktní osoba zadavatele: Jana Kožíšková, stavební technik, tel. 359 808 313
tel. 359 808 313, 725 009 040
email: jana.koziskova@mu-sokolov.cz
Ing. Lenka Trčková, odbor rozvoje města Sokolov
tel. 359 808 340, 722 900 401
e-mail: lenka.trckova@mu-sokolov.cz

2. Dodatečné informace

ŽÁDOSTI O DODATEČNĚ INFORMACE:

1. Žádost o poskytnutí dodatečných informací podaná dne 17. září 2014 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Znění dotazu:

Prosíme upřesnit

u SO 412 KAMEROVÝ SYSTÉM

- specifikace přenosu kamerového signálu (rychlost, frekvenční pásmo, vzdálenost, ...),
- specifikace parametrů kamer pro zajištění kompatibility se stávajícím systémem,
- specifikace technologického domku/vybavení
- specifikace aktivních přenosových prvků,
- zakončení optických vedení,
- rozvaděče pro napájení kamer,

u SO 411 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- specifikace svítidla (světelného zdroje LED),
- vyložení výložíků.

2. Žádost o poskytnutí dodatečných informací podaná dne 18. září 2014 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Znění dotazu:

1) Jaký je stávající kamerový systém městské policie (přesné označení a verze)? – nutné pro výběr kompatibilní kamery

2) Ve výkazu výměr, list "SO412 - SO 412 Kamerový ..." se vyskytuje položka „Technologický domek“ – co si pod tím máme představit? Jde o stávající stavbu pro uložení technologií? Prosíme o upřesnění.

3) Prosíme o podrobnější specifikaci položky „Přenos kamerového signálu“, která se vyskytuje na listu "SO412 - SO 412 Kamerový ..."

V dokumentu "Technická zpráva rozvody NN" se píše: "Systém bude napojen pomocí optických vláken do technologického domku umístěného na konci ulice Mánesova. Přenos na PCO Městské policie bude proveden přes osazený mikrovlnný přenosový systém, který musí být doplněn o potřebné technické zařízení anténa (umístění se provede podle měření ve chvíli, kdy se bude zařízení provozovat)."

4) mikrovlnný přenosový systém – je stávající? Pokud ano, prosím o přesnou specifikaci osazeného mikrovlnného spoje.

3. Žádost o poskytnutí dodatečných informací podaná dne 19. září 2014 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Znění dotazu:

Po dotazu na projektanta Vás žádáme o upřesňující informace ohledně typů stožárů, svítidel a rozvaděčů, které nejsou upřesněny v projektové dokumentaci.

ODPOVĚĎ NA DODATEČNÉ INFORMACE:

Vzhledem k dotazům obdobného charakteru poskytuje zadavatel uchazečům společnou odpověď k žádostem o poskytnutí dodatečných informací č. 1 – 3 obdržených ve dnech 17. – 19. září 2014, a to v tomto znění:

SO – 412 Kamerový systém

Obecné informace o stávajícím kamerovém systému Městské policie Sokolov - Genetec Security Center 5.2 SR7. V současné době jsou v systému instalovány kamery Axis a Sony.

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje kamery minimálně s níže uvedenými technickými parametry:

Požadavky na obecné vlastnosti kamer:

- Motion detection – detekci musí zajistit kamera, ne software. Možnost nastavení více zon, min. 4.
- Podpora více streamů z kamery min. 4, z toho 3 v H.264
- Podpora technologie edge
- Elektronické ostření
- Podpora tamperingu (detekce zakrytí kamery)
- Automatické přizpůsobení den/noc (dobrá viditelnost v noci při veřejném osvětlení)
- Min. rozlišení 1280x720/25
- Možnost napájet přes PoE

Navíc pro kamery PTZ (otočná):

- Zoom 30x
- Min. 30 preset pozic
- Min. 5 automatických obchůzek
- El. otočení obrazu o 180 stupňů
- Horizontálně o 360° bez zarážky

Technologický domek

- sklolaminátový nebo prefa železobetonový; rozměry min. 1200 x 1600 mm pro umístění technologického zařízení kamerového systému a jeho napájení.

Mikrovlnné spojení, přenos kamerového signálu:

Stávající síť je postavena na bezdrátových spojích Mikrotik převážně 5GHz. Nejbližší koncový bod je Alšova 1745 (tato trasa není stavěná na novou zátěž - připojení kamer z nového parkoviště).

V rámci pol. č. 29 bude dodán kompletní spoj na Městskou policii Sokolov. Mikrovlnný spoj pro signál ze šesti kamer - komplet včetně návrhu antén, vzhledem k objemu dat - 100Mbit spojení.

SO – 411 Veřejné osvětlení

- | | |
|-------------------------|---|
| Pol. 1 Stožár na VO | Typ dle konkrétního výrobce nelze v ZD specifikovat, v zadávací dokumentaci je specifikován „Stožár VO uliční bezpaticový metalizovaný, výška 9,0 m“ |
| Pol.č. 2 Svítidlo na VO | V projektové dokumentaci je specifikováno „Svítidlo typu LED“ (dle technické zprávy), ekvivalent svítidlu 70W, min. osvětlenost prostoru komunikace 2 – 4 lx (luxy) při výšce stožáru 9,0m a max. vzdálenosti stožárů 37,0 m dle projektové dokumentace |
| Pol. č. 5, 6 Výložník | Vyložení 1500 mm |

Napojení na rozvody NN ČEZ Distribuce a. s. (pilíř měření – 1 ks a skříň s rozvaděčem pro měření a ovládání VO –1 ks) je zajištěno v předstihu zadavatelem a není součástí této veřejné zakázky.

V Sokolově 23.09.2014

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 20 Sokolov



Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov