

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 5330/ZZ/07
V Karlových Varech dne: 5. 2. 2008

Vyřizuje / linka: Ing. Chlubna / 229
E-mail: jan.chlubna@kr-karlovarsky.cz

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. u) a písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

právnícké osobě: **Město Sokolov**
Rokycanova 1929
356 20 Sokolov
IČ 00259586



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 13. 2. 2008
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

1. vydává stavební povolení

(9)

.....
podpis

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla

„Sokolov – intenzifikace ČOV“

na pozemcích p. č. 1351/1, 1351/2 a 1353/1, k. ú. Sokolov, město Sokolov, kraj Karlovarský, č. h. p. 1-13-01-128, hydrogeologický rajon „Sokolovská pánev“, kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD.

Stavba se povoluje v tomto rozsahu:

▪ Stavební část

Hlavní stavební objekty

SO 01 Česlovna

Bourání

Vybourání stávajících oken

Vybourání betonových bloků pod ocelovými schodišti

Vybourání porušeného základu schodišťové lávky přes přítokové ocelové potrubí DN 1200

Nové konstrukce

Betonová konstrukce přítokového a odtokového kanálu – úprava povrchů v závislosti na stupni porušení, demontáž česlí Dorr, osazení samočisticích česlí Fontana®, utěsnění prostupu přítokového ocelového potrubí DN 1200 betonovým zdívkem přítokového kanálu

Výplně otvorů – dozdivka vybouraných otvorů, osazení plastových oken, nahrazení zkorodovaných spodních výplní vrat, dle potřeby výměna zkorodovaných částí ocelového rámu vrat

Úpravy povrchů – odstranění poškozeného omyvatelného nátěru vnitřních povrchů stěn, nový omyvatelný nátěr v prostoru zakrytého betonového přítokového kanálu, nové keramické obklady v prostoru manipulace se shrabky, nová malba vnitřních povrchů stěn a stropu s přísadou proti vzniku plísní

Venkovní omítky a barevná úprava - vápenocementová omítka, štuková omítka a finální povrchová úprava omyvatelným oteruvzdorným silikonovým nátěrem

Zámečnické konstrukce – osazení zakrytí betonového přítokového kanálu ze sklolaminátu na novou nosnou konstrukci z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním, demontáž stávajících zámečnických konstrukcí (zábradlí, přístupová schodiště a žebříky na horní úroveň betonového přítokového kanálu, zakrytí z ocelových pororoštů mezi vnitřním lícem obvodové zdi a zdí přítokového kanálu a schodišťová lávka přes přítokové ocelové potrubí DN 1200), osazení novými konstrukcemi z ocelových profilů kotvených do stěn kanálu a obvodového zdiva a z ocelových pororoštů výšky 30 mm s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

Střešní krytina a klempířské výrobky – položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie, dešťové žlaby a svody z titan-zinkového plechu bez povrchové úpravy

Vzduchotechnika – obnova nátěrů ventilátorů, vzduchotechnických potrubí a ventilačních žaluzií

SO 02 Lapák pískuBourání

Odstranění betonového zhlaví stěn v celkové výši cca 300 mm od koruny zhlaví

Nové konstrukce

Betonová konstrukce zhlaví podélných stěn – ukotvení nové výztuže a napojení nového železobetonového zhlaví obou podélných obvodových stěn, nové koleje pro pojezd repasovaného technologického zařízení

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

SO 03 Usazovací nádržeBourání a demontáže

Odstranění betonového zhlaví stěn v celkové výši cca 300 mm od koruny zhlaví

Demontáž střední dělicí příčky z PZD desek

Nové konstrukce

Betonová konstrukce zhlaví podélných stěn – ukotvení nové výztuže a napojení nového železobetonového zhlaví obou podélných obvodových stěn, nové koleje pro pojezd repasovaného technologického zařízení, náhrada poškozených PZD novými, dvojnásobný krystalizační nátěr zachovalých PZD desek

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

SO 04 Dešťové zdržeBourání

Vybourání obdélníkového otvoru ve střední příčce mezi zdržemi

Vybourání okna ve zdrži č. 1 k propojení zdrže č. 2 a 1

Nové konstrukce

Betonové konstrukce – dělicí železobetonová příčka ve zdrži č. 1

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

SO 05 Aktivační nádržeBourání a demontáže

Demontáž podélných dělicích příček z prefabrikovaných PZD desek, vybourání kotevních ocelových profilů sloužících pro jejich upevnění

Demontáž pochůzných ocelových lávek z pororoštů včetně zábradlí a nosné konstrukce lávek

Vybourání náběhů dna z profilového betonu o příčném průřezu cca 500 mm šířky x 600 mm výšky po obou stranách montovaných příček a dělicích stěn

Vybourání provozně nevyhovujících stavítek v přítokovém kanálu

Nové konstrukce

Betonové konstrukce – 4 ks pevných dělicích železobetonových příčných stěn v každé ze tří nádrží (kotvených do dna a do stěn nádrží), dobetonování vybouraných ploch dna do roviny

Zámečnické konstrukce – nové pochůzné lávky z pororoštů z využitých a ošetřených částí stávajících demontovaných lávek

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

SO 06.1 Podélné dosazovací nádržeBourání a demontáže

Odstranění betonového zhlaví stěn v celkové výši cca 300 mm od koruny zhlaví

Demontáž střední dělicí příčky z PZD desek

Nové konstrukce

Betonová konstrukce zhlaví podélných stěn – ukotvení nové výztuže a napojení nového železobetonového zhlaví obou podélných obvodových stěn, nové koleje pro pojezd nového technologického zařízení, náhrada poškozených PZD novými, dvojnásobný krystalizační nátěr zachovalých PZD desek

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, utěsnění dilatačních spár

SO 07 MěřeníBourání

Vybourání Venturiho žlabu

Částečné vybourání železobetonového zdiva dna a náběhů na stěnách jímky

Nové konstrukce

Betonové konstrukce – po osazení Parshallova žlabu v místě vybouraného Venturiho žlabu osazení a zabetonování tvarovky, doplnění náběhů na přítoku a odtoku, zabetonování prostupu podlahou u kanálku v přístřešku měření

Vnitřní omítky – odstranění degradované omítky, její oprava a doplnění novou jádrovou cementovou omítkou se štukovou omítkou

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových žlabů podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, malba vnitřních povrchů stěn a stropu přístřešku měření s přísadou proti vzniku plísní, očištění venkovní omítky a vysprávka porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

SO 08 Povodňová čerpací staniceBourání

Odstranění porušeného betonu vnitřních povrchů a zhlaví stěn jímek v celé tloušťce porušené vrstvy

Vybourání 3 ks schodišťových stupňů nabetonovaných na původní schodiště

Nové konstrukce

Betonové schodiště do strojovny – nové stupně

Základový blok pod mazací lisy – betonový blok pro přemístění stávajících mazacích lisů

finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

Výplně otvorů – demontáž ocelových dvoukřídlých dveří na rampě na východní fasádě, nové dvoukřídlé dveře z hliníkového plechu

Střešní krytina strojovny – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

Klempířské výrobky – dešťové žlaby a svody z titanzinkového plechu bez povrchové úpravy

Úpravy povrchů – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, malba vnitřních povrchů stěn a stropu objektu strojovny měření s přísadou proti vzniku plísní, očištění venkovní omítky a vysprávka porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

SO 10 Čerpání kalu

Bourání a demontáže

Odstranění střešní krytiny na pochůzném stropu kolektoru včetně podkladních betonových bloků pod střešní ventilátory

Odříznutí okraje stropních dutinových panelů Spiroll v šířce cca 50 mm

Demontáž a likvidace schodišťových stupňů z ocelových pororoštů

Nové konstrukce

Pochůzná střešní krytina kolektoru – nová pochůzná střešní krytina včetně podkladních a ochranných vrstev

Střešní krytina přízemního zděného objektu – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

Základové bloky pod čerpadla – betonové základové bloky pro nově navržená čerpadla

Klempířské výrobky – dešťové žlaby a svody z titan-zinkového plechu bez povrchové úpravy

Zámečnické konstrukce – nahrazení stávajících schodišťových stupňů z ocelových pororoštů u schodiště do prostoru kolektoru a u schodiště na venkovní rampu novými stupnicemi z ocelových pororoštů

Výplně otvorů - nové spodní výplně ocelových dveří z hliníkového plechu, odřezání stávajících rámců oken a opatření povrchovou úpravou

Úpravy povrchů – sanace betonového povrchu spodního líce střešní konstrukce, utěsnění prostupů, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, malba vnitřních povrchů stěn a stropu s přísadou proti vzniku plísní, očištění venkovní omítky a vysprávka porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

Vzduchotechnika – obnova nátěrů ventilátorů, vzduchotechnických potrubí a ventilačních žaluzií

SO 12 Vyrovnávací nádrž

Bourání

Kompletní demolice objektu

Nové konstrukce

Základová deska – železobetonová základová deska nad kolektorem a rozšířenou částí přilehlých základových pasů

Vyrovnávací nádrž – železobetonová nádrž, izolace z minerální rohože, rošt z dřevěných latí pro obklad, obklad z alu-zinkového trapézového plechu, vyspádování nádrže prostým betonem

Úpravy povrchů - betonový povrch spádového betonu, který bude ve styku s odpadní vodou bude opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředí, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Vnější svislý povrch základové desky, vystavený působení agresivní podzemní vody, bude opatřen ochranným penetračním nátěrem a dvakrát asfaltovým lakem. Na okraji desky bude s ohledem na dodržení zásad bezpečného pohybu obsluhy provedeno výstražné barevné označení žlutočernými pruhy

SO 13 Vyhnívací nádrže

Bourání a demontáže

Demontáž a likvidace poškozených Copillitových tvárnic v obvodovém plášti stávající komunikační věže

Nové konstrukce

Základová deska – základová deska s vytvarovaným nosným kuželovým dnem ze železobetonu pro novou vyhnívací nádrž, ochranná přízdívka z betonových cihel pro ochranu vodotěsné izolace ocelového pláště nádrže

Vyhnívací nádrž – nová ocelová nádrž se zateplením

Opláštění komunikační věže – doplnění otvorů vzniklých po demontáži poškozených Copillitových tvárnic skleněnými tvárnicemi stejných rozměrů

Zámečnické výrobky – pochůzná lávka z ocelových profilů a pororoštů v horní úrovni nádrže ke stávající komunikační věži

Úpravy povrchů – horní kónický betonový povrch nové základové desky, který bude ve styku s kalem, bude opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředí, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Vnější svislý povrch kruhové základové desky, vystavený působení agresivní podzemní vody, bude opatřen ochranným penetračním nátěrem a dvakrát asfaltovým lakem. Ocelová konstrukce komunikační věže a stávající zámečnické výrobky budou opatřeny novými nátěry. Nové zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

SO 14 Budova kalového a plynového hospodářství

Bourání

Drobné bourací práce při odstranění stávajících keramických obkladů, podkladních betonů pod měněnou technologii

Bourání prostupů dle potřeb nových trubních rozvodů

Nové konstrukce

Betonové konstrukce – podkladní betony pod nové technologické zařízení

Úpravy povrchů – malba vnitřních povrchů stěn a stropu s přísadou proti vzniku plísní, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, očištění venkovní omítky a vysprávka porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

Střešní krytina – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

Klempířské výrobky – dešťové žlaby a svody z titan-zinkového plechu bez povrchové úpravy

Vzduchotechnika – obnova nátěrů ventilátorů, vzduchotechnických potrubí a ventilačních žaluzií

SO 15 Uskladňovací nádrže

Bourání

Vybourání stávajících kruhových základových desek včetně horní části kruhových základových pasů

Likvidace stávajících tří nádrží

Zemní práce

Odtěžení zeminy uvnitř kruhových základů dvou nádrží umístěných na severní straně objektu SO 11

Zasypání výkopu vhodným zhutnitelným materiálem, rozprostření ornice a osetí dotčené plochy travním semenem

Nové konstrukce

Základové desky – kruhové železobetonové desky v místě stávajících kruhových základů

Uskladňovací nádrže – 2 ks nádrží z železobetonu, izolace z minerální rohože, rošt z dřevěných latí pro obklad, obklad z alu-zinkového trapézového plechu, vyspádování nádrží prostým betonem

Zámečnické výrobky – komunikační propojení nových nádrží

Úpravy povrchů – betonový povrch nového spádového betonu, který bude ve styku s kalem, bude opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředí, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Vnější svislý povrch kruhové základové desky, vystavený styku se zemním prostředím a agresivní podzemní vodou, bude opatřen ochranným penetračním nátěrem a dvakrát asfaltovým lakem. Stávající zámečnické výrobky budou opatřeny novými nátěry. Nové zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.

SO 16 Plynojem

Bourání a demontáže

Vybourání zděné nadzemní části armaturní komory

Demontáž ocelového zvonu

Zemní práce

Podzemní část armaturní komory plynojemu včetně okolního prostoru výkopu, který zůstane po zbourání nadzemní části stroje plynojemu, bude zasypán vhodným zhutnitelným materiálem, bude provedeno rozprostření ornice a osetí dotčené plochy travním semenem

Nové konstrukce

Zámečnické výrobky – nosný prstenec pro uchycení plynotěsných membrán, plovoucí strop na teleskopu, ocelová válcová konstrukce (horní část plynojemu), ocelové zábradlí po obvodu střechy, ocelový žebřík z podesty pro přístup na střechu, konstrukční úpravy stávajících zámečnických výrobků, zakrytí horní válcové části plynojemu ocelovým pozinkovaným lakovaným trapézovým plechem

Úpravy povrchů – vnitřní povrch železobetonových stěn nádrže, který bude ve styku s plynem, bude sanován a opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředí, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Zámečnický upravená ocelová konstrukce zvonu a stávající zámečnické výrobky budou opatřeny novými nátěry, nové zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

SO 17 Hala odvodňování kalu

Bourání

Vybourání obvodových keramzitbetonových panelů

Demontáž stropních panelů

Vybourání zdi kruhového základu

Vybourání zdi tl. 300 mm tvořící opěru pro stropní panel RZT 3/77

Vybourání podlahové betonové desky v úrovni $\pm 0,00$ v nepodsklepené části půdorysu

Zemní práce

Odstranění neúnosného podloží až na úroveň základové spáry montovaných železobetonových prefabrikovaných patek

Nové konstrukce

Nosné svíslé konstrukce – obvodové zdivo v 1. NP a vnitřní nosné zdivo v 1. PP a 1. NP z betonových tvárnic Liapor M365, obvodové zdivo ve 2.NP z tvárnic Liapor SL365, zateplení vnějšího povrchu zdiva, dělicí příčky v 1. NP z betonových tvárnic Liapor M175

Vodorovné nosné konstrukce – zastropení v úrovni $\pm 0,00$ m (železobetonová monolitická deska do bednění, s integrovaným pozedním ztužujícím věncem), železobetonový překlad nad novou nosnou zdí v suterénu, zastropení v úrovni $+2,85$ m (železová monolitická deska se ztužujícími trámy orientovanými v obou směrech a se ztužujícím obvodovým věncem), prefabrikované betonové překlady nad dveřními otvory

Podlahy – podlaha je tvořena horním lícem stropních konstrukcí opatřeným bezprašnou povrchovou úpravou (stěrka)

Omítky – vnitřní cementové hladké, vnější dvouvrstvé vápennocementové jádro + tenkovrstvá omítky

Výplně otvorů – dálkově ovládaná hliníková sekční vrata potažená plastem 4200 x 4200 mm, hliníková sekční vrata 2400 x 2400 mm ve stejném provedení, 4 ks plastových otevíravých vyklápěcích oken o rozměrech 1200 x 1300 mm s izolačním dvojsklem, dveře pro přístup do suterénu a do místnosti hygienizace kalu plastové jednokřídlové 800 resp. 900 x 1970 mm, pro možnost dopravy technologického zařízení do suterénu plastové dveře dvoukřídlové o rozměrech 1450 x 1970 mm. Dveře budou osazeny do plastových zárubní. V obvodových

stěnách osazeny budou osazeny ventilační AL žaluzie. Prostup ve stropu nad 1. PP o rozměrech 1000 x 1000 mm zakrytý sklolaminátovým poklopem do nerezového rámu

Zdravotně technické instalace – instalace nástěnného umyvadla v denní místnosti, úprava rozvodů vody

Izolace – proti zemní vlhkosti (asfaltové pásy), tepelná (kontaktní zateplovací systém obvodového zdiva)

Střešní krytina – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

Klempířské výrobky – dešťové žlaby a svody z titanizinkového plechu bez povrchové úpravy

Zámečnické výrobky – nová jednoramenná ocelová schodiště pro přístup do suterénu a 2. NP, nosná konstrukce schodišť a podesty z válcovaných ocel. profilů, pochozí část ze svařovaných pozinkovaných pororoštů, válcovaný ocelový nosník I200 na podhledu stropu nad 1. NP pro dopravu technologie do suterénu, odnímatelné zábradlí kolem stropu nad 1. NP

Úpravy povrchů – vnitřní povrch železobetonových stropních konstrukcí bude opatřen ochranným dvojnásobným krystalizačním nátěrem odolným proti chemizaci prostředí. Vnitřní povrchy zdiva v 1. NP, s výjimkou denní místnosti a místnosti rozvodny, a vnitřní líc nového obvodového zdiva ve 2. NP bude opatřen keramickými bělinovými obklady do výše 2,00 m. V suterénu objektu bude provedena obnova omyvatelného nátěru na celou výšku podlaží. V celém objektu bude provedena nová malba stěn s přísadou proti vzniku plísní. Stávající zámečnické výrobky budou opatřeny novými nátěry. Nové zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

Vzduchotechnika – dva automaticky ovládané axiální ventilátory

SO 28 Nádrž na síran železitý

Nové konstrukce

Úpravy povrchů – nový obklad kyselinovzdorných dlaždic a nový nátěr v místě lokálních poruch povrchu železobetonové vany

Nové stavební objekty

SO 16.1 Strojovna plynojemu

Technické řešení

Zemní práce – sejmutí ornice, výkop nepažené svahované stavební jámy

Základy a objekt – základová železobetonová deska s vystupujícími obvodovými železobetonovými stěnami, objekt o půdorysném rozměru 6,90 x 3,90 m, výšky 3,85 m zděný, jednopodlažní, částečně zapuštěný pod úroveň terénu, s pultovou střechou

Úpravy povrchů - vnitřní omítky dvouvrstvé, vápenocementové hladké, štukové. Vnější omítky dvouvrstvé – vápenocementové jádro + šlechtěná tenkovrstvá, strukturovaná, probarvená omítka (stěrka)

Výplně otvorů – ocelové dvoukřídlé dveře do strojovny, plastové jednokřídlé prosvětlovací okno, ventilační AL žaluzie v obvodových stěnách

Hydroizolace – asfaltové natavitelné pásy (izolace základů), asfaltové natavitelné pásy s minerálním posypem na podkladní spádové mazanině z keramzitbetonu (krytina střechy), parotěsná PE fólie na horním líci stropních panelů

Tepelné izolace – zateplení střešní konstrukce deskami z minerální plsti, zateplení pozedních věnců polystyrénem

Klempířské výrobky – oplechování atiky střechy, okapu střechy, osazení podokapového žlabu a dešťového svodu

Ostatní konstrukce – přístupový chodník z betonové zámkové dlažby, okapový chodník z betonových dlaždic, jednoramenné ocelové schodiště s nástupní plošinou pro zajištění přístupu do snížené části strojovny

SO 29 Kogenerace

Technické řešení

Zemní práce – sejmutí ornice, výkopy nepažených základových rýh

Základy a objekt – základové pásy z prostého betonu, vyztužená betonová deska, objekt o půdorysném rozměru 8,30 x 4,75 m, výšky 3,65 m zděný, jednopodlažní, s pultovou střechou. Objekt dispozičně členěn na strojovnu pro umístění vlastní kogenerační jednotky a na prostor pro umístění výměníku

Úpravy povrchů - vnitřní omítky dvouvrstvé, vápenocementové hladké, štukové. Vnější omítky dvouvrstvé – vápenocementové jádro + šlechtěná tenkovrstvá, strukturovaná, probarvená omítky (stěrka). Ve strojovně a výměníku sokl z keramických dlaždic s požlábkem

Výplně otvorů – ocelové jednokřídlé dveře do výměníku, ocelové dvoukřídlé dveře do strojovny, ventilační AL žaluzie v obvodových stěnách

Hydroizolace – asfaltové natavitelné pásy (izolace základů), asfaltové natavitelné pásy s minerálním posypem na podkladní spádové mazanině z keramzitbetonu (krytina střechy), parotěsná PE fólie na horním líci stropních panelů

Tepelné izolace – zateplení střešní konstrukce deskami z minerální plsti, zateplení pozedních věnců polystyrénem

Klempířské výrobky – oplechování atiky střechy, okapu střechy, osazení podokapového žlabu a dešťového svodu

Ostatní konstrukce – přístupový chodník z betonové zámkové dlažby, okapový chodník z betonových dlaždic, ocelová konzola na vnější podélné stěně pro osazení venkovní chladicí jednotky kogenerace

SO 30 Silo na vápno

Technické řešení

Zemní práce – sejmutí ornice, výkop nepažené svahované stavební jámy

Základy – betonová monolitická deska pro umístění sila na vápno

Úpravy povrchů – ochranný penetrační nátěr a dvojnásobný asfaltový lak základové desky

SO 31 Dezodorizační filtrTechnické řešení

Zemní práce – sejmutí ornice, výkop nepažených stavebních rýh

Základy – 3 ks betonových monolitických základových pasů pro umístění dezodorizačního filtru

SO 32 Nádrž na externí substrátTechnické řešení

Zemní práce – sejmutí ornice, výkop nepažené svahované stavební jámy, zemních prací pro uložení podzemní plastové úkapové jímky

Základy – betonové monolitické desky pro umístění nádrže na etanol, kontejneru dávkování a čerpadel

Úpravy povrchů – ochranný penetrační nátěr a dvojnásobný asfaltový lak základových desek

Ostatní stavební objekty**SO 100 Přítoková stoka**

Výpomocné stavební práce – bourací práce velmi malého rozsahu ve vnitřním prostoru regulačních šachet pro osazení nových regulačních stavítek, obnova nátěrů stávajících zámečnických výrobků

▪ Technologická část – strojní**Provozní soubory****PS 01 Hrubé předčištění**

Nová přijímací stanice pro dovážené odpadní vody, nahrazení česlí typu DOOR novými česlemi FONTANA s lisem na shrabky s promíváním, repase technologického vystrojení lapáku písku, nahrazení stávajících dmychadel pro provzdušňování lapáku písku, výměna dmychadel pro pohon mamutek, repase pojezdového mostu a provzdušňovacího systému, osazení separátoru písku s integrovaným praním, nová čerpací jímka odpadních vod z provozní budovy

PS 02 Mechanické čištění

Repase shrabovacích mechanismů na pojezdovém mostě

PS 03 Biologické čištění

Nová čerpadla v nátokovém žlabu, dvojice ponorných míchadel denitrifikační nádrže 1 v každé aktivační lince, jemnobublinný aerační systém regenerační nádrže v každé aktivační lince, ponorné míchadlo selektoru v každé aktivační lince, ponorná míchadla denitrifikační nádrže 2 v každé aktivační lince, čerpadla aktivační směsi z konce nitrifikační nádrže v každé aktivační

lince, jemnobublinný aerační systém nitrifikační nádrže v každé aktivační lince, doplnění frekvenčních měničů čerpadel v čerpací stanici kalu 1, osazení nerezového rozdělovacího objektu vratného kalu

PS 04 Povodňová čerpací stanice

Přemístění mazacích lisů pro šneková čerpadla do prostoru pohonných jednotek povodňových čerpadel, repase závitového stavítka

PS 06 Zahušťování kalu

Nová směšovací nádrž kalu, přiváděcí nádrž, rotační síťový zahušťovač kalu, automatická stanice pro přípravu flokulantu, vřetenové dávkovací čerpadlo s frekvenčním měničem, čerpadlo ve sběrné jímce

PS 07 Uskladňovací nádrže

Ponorné kalové čerpadlo vybavené na výtlaku uvnitř nádrží speciální míchací sestavou

PS 08 Kalové hospodářství

Osazení ocelové vyhnívací nádrže druhého stupně, nová přijímací stanice pro dovážené kaly s ručně stíranými česlemi, rotační dmychadlo pro provzdušňování vyrovnávací nádrže primárního kalu, ponorné vrtulové míchalo vyrovnávací nádrže primárního kalu, kalové čerpadlo pro eventuální možnost přímého čerpání primárního kalu do vyhnívacích nádrží, indukční průtokoměr množství čerpaného kalu, vřetenové čerpadlo primárního kalu s frekvenčním měničem z vyrovnávací nádrže do směšovací nádrže, macerátor, směšovací nádrž kalů, vřetenové kalové čerpadlo s frekvenčním měničem z čerpací stanice vratných kalů 1, indukční průtokoměr množství přebytečného kalu, rotační síťový zahušťovač, plastová nádrž kalu, vřetenové kalové čerpadlo do vyhnívací nádrže prvního stupně, spirálové výměníky voda – kal, ponorná kalová čerpadla k míchání obsahu vyhnívacích nádrží

PS 09 Plynové hospodářství

Nový suchý plynojem, dva rotační plynové kompresory, vybavení strojovny plynojemů – lapače kondenzátu s bezpečnostními vodními uzávěry, uzavírací elektroarmaturou, plynoměrem a ručními armaturami

PS 10 Odvodňování kalu – odstředivka, kalolis

Nová dekantální odstředivka, macerátor, podávací vřetenové čerpadlo na odstředivku, automatizované zařízení pro přípravu a rozpuštění flokulantu, čerpadlo fugátu z odvodnění kalu do akumulární jímky

PS 11 Hygienizace kalu

Nové zásobní silo na vápno, šnekové dopravníky vápna, injektor dávkování vápna, směšovací dopravník odvodněného kalu, dopravníky hygienizovaného kalu, ventilátory k odsávání vzdušnin, pračka vzduchu, recirkulační čerpadlo vody, dezodorizační zemní filtr

PS 12 Energetické využití bioplynu – kogenerace

Nová kogenerační jednotka, šroubovicový výměník kal – voda, plynoměr, hořák zbytkového plynu

PS 14 Chemické hospodářství

Nová nádrž koagulantu (roztoku síranu železitého), dávkovací stanice koagulantu, nádrž externího substrátu (etanolu), dávkovací stanice externího substrátu

▪ Technologická část – elektro**Provozní soubory****PS 15 Elektročást – silová****PS 16 VN rozvodna, hlavní NN rozvodna****▪ Technologická část – ASŘTP****Provozní soubor****PS 17 ASŘTP****2. ukládá provedení zkušebního provozu**

podle ustanovení § 115 odst. 2 a § 124 odst. 1 stavebního zákona k ověření způsobilosti k bezpečnému užívání a funkčnosti provedené stavby.

Provedení zkušebního provoz se ukládá na dobu **24 měsíců**.

3. vydává povolení k nakládání s vodami: k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona

z čistírny odpadních vod Sokolov do řeky Ohře v ř. km 193,9, č. h. p. 1-13-01-128, hydrogeologický rajon Sokolovská pánev, kraj Karlovarský, obec Těšovice, k. ú. Těšovice, na pozemku p. č. 1302/1, umístění jevu vůči břehu: pravý břeh,

A) po dobu výstavby

v množství	průměrném	$Q = 93,0 \text{ l.s}^{-1}$
	maximálním	$Q = 127,0 \text{ l.s}^{-1}$

maximálním denním $Q = 10\,973\text{ m}^3\cdot\text{den}^{-1}$
 měsíčním $Q = 250\,000\text{ m}^3\cdot\text{měs}^{-1}$
 ročním $Q = 2\,500\,000\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$

počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12
 počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

a stanovuje

v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, následující emisní limity:

Ukazatel	„p“	„m“	„průměr“	bilanční hodnoty
	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	t.rok ⁻¹
CHSK _{Cr}	150	200	--	250,0
BSK ₅	35	60	--	50,0
NL	40	80	--	62,5
N _{celk.}	--	40	25	62,5
P _{celk.}	--	6	3	7,5

kde „p“ znamená přípustné hodnoty koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnoty nejsou roční průměry a limit může být v povolené míře překročen

„m“ znamená nepřekročitelné přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod stanovené ve 2 hodinovém směsném vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 minut

„průměr“ je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 měsíců, která nesmí být překročena. Stanovení se provádí 24 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

B) po dobu zkušebního provozu

v množství průměrném $Q = 121,0\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$
 maximálním $Q = 253,0\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$
 maximálním denním $Q = 21\,859\text{ m}^3\cdot\text{den}^{-1}$
 měsíčním $Q = 325\,000\text{ m}^3\cdot\text{měs}^{-1}$
 ročním $Q = 3\,100\,000\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$

počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12
 počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

a stanovuje

v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, následující emisní limity:

Ukazatel	„p“	„m“	„průměr“	bilanční hodnoty
	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	t.rok ⁻¹
CHSK _{Cr}	100	150	--	155,0
BSK ₅	30	45	--	34,1
NL	35	50	--	46,5
N _{celk.}	--	25	16	49,6
P _{celk.}	--	6	2,5	7,8

kde „p“ znamená přípustné hodnoty koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnoty nejsou roční průměry a limit může být v povolené míře překročen

„m“ znamená nepřekročitelné přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod stanovené ve 2 hodinovém směsném vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 minut

„průměr“ je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 měsíců, která nesmí být překročena. Stanovení se provádí 24 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

C) pro trvalý provoz

v množství	průměrném	$Q = 121,0 \text{ l.s}^{-1}$
	maximálním	$Q = 253,0 \text{ l.s}^{-1}$
	maximálním denním	$Q = 21\,859 \text{ m}^3.\text{den}^{-1}$
	měsíčním	$Q = 325\,000 \text{ m}^3.\text{měs}^{-1}$
	ročním	$Q = 3\,100\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$

počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

a stanovuje

v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 vodního zákona a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, následující emisní limity:

Ukazatel	„p“	„m“	„průměr“	bilanční hodnoty
	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	t.rok ⁻¹
CHSK _{Cr}	90	130	--	120,9
BSK ₅	20	40	--	21,7
NL	25	50	--	37,2
N _{celk.}	--	30	14	43,4
P _{celk.}	--	6	1,8	5,6

kde „p“ znamená přípustné hodnoty koncentrací pro rozборы směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnoty nejsou roční průměry a limit může být v povolené míře překročen

„m“ znamená nepřekročitelné přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod stanovené ve 2 hodinovém směsném vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 minut

„průměr“ je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 měsíců, která nesmí být překročena. Stanovení se provádí 24 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

Platnost povolení k nakládání s vodami se stanovuje na dobu 3 let trvalého provozu.

Pro provedení stavby vodního díla, zkušební provoz a nakládání s vodami se podle ustanovení § 115 odst. 1 a § 124 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 3 a § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací budou vytyčena podzemní vedení inženýrských sítí. Během výstavby budou na dotčených pozemcích inženýrské sítě respektovány.
3. Při provádění stavby v ochranných pásmech inženýrských sítí budou dodrženy podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro tato ochranná pásma.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a technických zařízení, zejména vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré stavební odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolním dnům stavby.
7. Stavba bude dokončena do **31. 1. 2010**.
8. Jeden měsíc před dokončením stavby bude vodoprávnímu úřadu a účastníkům řízení oznámeno zahájení zkušební provozu.
9. Před zahájením zkušební provozu bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení provozní řád pro zkušební provoz ČOV. Bez schváleného provozního řádu nelze zkušební provoz zahájit.
10. Pro ověření správnosti výpočtů akustické studie bude v průběhu zkušební provozu provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby obytného domu, který se nachází nejbližší ke stavbě. Při nedodržení stanovených limitů hluku u chráněných objektů, v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou provedena účinná protihluková opatření.
11. Do jednoho měsíce po ukončení zkušební provozu bude vodoprávnímu úřadu předloženo vyhodnocení zkušební provozu.

12. Do jednoho měsíce po ukončení zkušebního provozu bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení provozní řád pro trvalý provoz ČOV. Bez schváleného provozního řádu nelze trvalý provoz zahájit.
13. Do dvou týdnů po ukončení zkušebního provozu podá stavebník u vodoprávního úřadu žádost o kolaudační souhlas. Žádost bude mít náležitosti podle ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
14. Vypouštěné odpadní vody budou ve všech fázích intenzifikace (výstavba, zkušební provoz, trvalý provoz) vzorkovány a analyzovány ve stanovených ukazatelích **26x ročně**, tj. jednou za 14 dní.
15. Odebírány budou vzorky **typu C** (24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku).
16. Pokud nebude možné po nezbytně nutnou dobu během fáze výstavby plnit stanovené emisní limity v ukazatelích $N_{celk.}$ a $P_{celk.}$, bude délka této doby v předstihu oznámena vodoprávnímu úřadu a dispečinku státního podniku Povodí Ohře.
17. Kontrolní profil pro odběr vzorků se stanovuje za soutokem odtoků z dosazovacích nádrží.
18. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno Parshallovými žlaby za každou dvojicí dosazovacích nádrží a podle § ustanovení 10 odst. 1 vodního zákona budou výsledky tohoto měření předávány příslušnému správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik).
19. Rozbory vzorků odpadních vod budou provedeny laboratoří oprávněnou podle ustanovení § 92 odst. 1 vodního zákona.
20. Vyhodnocení výsledků rozborů bude vždy za uplynulý kalendářní rok zasláno do: 15. února v písemné formě, popřípadě jiným předem dohodnutým způsobem, příslušnému vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad Karlovarského kraje), správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik) a České inspekci životního prostředí (oddělení ochrany vod Karlovy Vary).
21. V případě závady na technologii čištění odpadních vod bude tato skutečnost ohlášena vodoprávnímu úřadu.

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí Okresního úřadu Sokolov, referátu životního prostředí, č. j. ŽP/490/2002 ze dne 4. 4. 2002, včetně jeho změny provedené rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 2066/ZZ/07 ze dne 16. 7. 2007.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. *Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov*

Odůvodnění

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 5. 11. 2007 žádost Města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, zastoupeného na základě plné moci společností KV engineering spol. s r. o., Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Sokolov – intenzifikace ČOV“ a vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Sokolov do řeky Ohře. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost obsahovala všechny náležitosti dané správním řádem, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. v platném znění i vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. v platném znění. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, proto jako příslušný vodoprávní úřad oznámil zahájené vodoprávní řízení dopisem č. j. 5330/ZZ/07 ze dne 14. 12. 2007 a v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona svolal ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2. 1. 2008. Zároveň poučil účastníky řízení a dotčené správní orgány, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při ústním jednání nebyly ze strany přítomných vzneseny námitky. Z ústního jednání spojeného s místním šetřením byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Do termínu ústního jednání neobdržel vodoprávní úřad žádná písemná stanoviska.

Dne 7. 1. 2008 obdržel vodoprávní úřad elektronickou poštou stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, územního pracoviště Sokolov, č. j. SO/3720/2007/HK/Ban/215.00 ze dne 31. 12. 2007, potvrzené písemným doručením dne 11. 1. 2008, že z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví nejsou požadovaným povolením k vypouštění odpadních vod z ČOV Sokolov dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, uvedené ve stanoviscích předložených jako podklad žádosti, zohlednil vodoprávní úřad v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Oproti požadovaným deseti letům trvalého provozu povolil vodoprávní úřad vypouštění odpadních vod z ČOV Sokolov na dobu tří let a to z toho důvodu, že dle ustanovení § 6 odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, budou od 1. ledna 2010 emisní limity stanovovány kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy povrchových vod uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2015. Povolením vypouštění odpadních vod na dva roky zkušebního provozu po dokončené intenzifikaci ČOV a následně na deset let trvalého provozu by docházelo k vypouštění bez stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem přibližně až do roku 2022. Před uplynutím tří let trvalého provozu musí být emisní limity stanoveny kombinovaným přístupem v souladu s legislativou.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč za vydání stavebního povolení byl zaplacen dne 20. 12. 2007.


Při posouzení žádosti v provedeném řízení bylo zjištěno, že vydáním žádaných povolení za shora stanovených podmínek a povinností nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a jiných chráněných zájmů, ani k nepřiměřenému omezení nebo ohrožení práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti výrokové části 1 a 2 tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu nepřipustné.

Proti výrokové části 3 tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu nepřipustné.




Ing. Eliška Vršecká
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Obdrželi:**Účastníci řízení:**

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov (v zastoupení: KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary)

Obec Těšovice, Těšovice 21, 356 05 Sokolov

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 21 Plzeň

Hexion Specialty Chemicals, a. s., Tovární 2093, 356 01 Sokolov

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov

Brigitte Havelková, Těšovice 36, 356 01 Těšovice

Metod Chrenák, Těšovice 31, 356 01 Těšovice

Marie Chrenáková, Těšovice 31, 356 01 Těšovice

Dotčené orgány:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 01 Sokolov

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Český rybářský svaz, MO Sokolov, Školní 1, 356 01 Sokolov

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov

Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary