



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

| | |
|----------------|---|
| Váš dopis zn.: | |
| Ze dne: | |
| Naše značka: | 412/2016 |
| Vyřizuje: | Olga Bulandrová |
| Kontakt: | Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz |
| Datum: | 26.5.2016 |

Žadatel:

**Ing. Martin Haueisen
Sládkova 159 / 1
35002 Cheb**

Kat.území: Sokolov

P.p.č.: 1631/30 viz. ZÚ

Akce: Oplocení MŠ Marie Majerové, Sokolov

Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci). Dále upozorňujeme na existenci vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt MŠ. Tyto přípojky jsou ve správě majitele připojeného objektu.

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do podzemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo podzemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání,
- oplocení pozemku musí být v místě křížení s vodovodním řádem nebo kanalizací provedeno jako lehké rozebíratelné bez podezdívky,
- sloupky oplocení musí být umístěny mimo ochranné pásmo zařízení.

Kontakty:

- **Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013**
- **Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiráho Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 453513 25 • DIČ: CZ453513 25

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- vytyčení sítí: p. Brožek, t.č. 352 304 223 (603 204 901) (měř. vůz 603 857 053)
- zakres sítí je pouze orientační
- platnost vyjádření 6 měsíců

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru
**VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.**
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jirího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ 45351325 • DIČ CZ45351325

Provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**

