



Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	535/2016
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	27.6.2016

**Žadatel:**

Ing. Martin Haueisen  
Sládkova 159 / 1  
35002 Cheb

**Věc: Oprava plotů a bran areálu 3.ZŠ v ul. B.Němcové, Sokolov - vyjádření k projektové dokumentaci.**

K předložené projektové dokumentaci na opravu plotů a bran nemáme připomínky za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- před zahájením prací musí být vytyčena trasa vodovodního potrubí,
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- **sloupky oplocení musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodního řadu,**
- z hlediska provozování vodovodu nacházejícího se na parcele, požadujeme pro provozování a případné poruchy a následné odstranění závad na zařízení umožnit přístup pracovníků naší společnosti na dotčenou parcelu, rovněž požadujeme pro přístup mechanizační techniky vykonávající opravné práce rozebratelné oplocení popřípadě vrata v šíři min. 3m,
- majitel parcely, na které se nachází zařízení ve správě naší společnosti je povinen respektovat vodohospodářské zařízení včetně vstupu na parcelu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích §7.

**Kontakty:**

- **Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.

- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**

vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jirího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 453513 25 • DIČ: CZ 453513 25

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 33701 Rokycany



**Vodohospodářská  
společnost Sokolov, s.r.o.**

- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- vytyčení sítí: p.Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)

**S pozdravem**

**Ing. Jiří Braun**

Manažer technického útvaru  
**VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.** ®  
technická dokumentace a GIS  
356 01 Sokolov

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jirího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 453513 25 • DIČ: CZ453513 25

Provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**