

Vysvětlení zadávací dokumentace

č. 1

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Město SOKOLOV
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 259586,
DIČ: CZ259586
Zastoupený: Bc. Jan Picka - starosta města

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

veřejná zakázka:
„Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov“

Znění dotazu obdrženého dne 22.02.2017:

„Dobrý den,

Rádi bychom se u Vás dotázali na nejasnost k soutěži „ Oprava plotů a bran areálu 3.ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov“.

Dotazy zní:

1. Stávající plotová zídka je ze strany školy (a v některých místech i z druhé strany) zarostlá travinou a zakrytá terénem až po zákrytovou hlavu(viz foto v příloze). Hlavice by se měla vybourávat a plotová zídka vyspravit. Pokud je ale takto zakrytá v terénu, nelze to provést. Domníváme se, že v soupisu prací chybějí položky na odkopání zídky a následná úprava terénu (buď opětovné přehrnutí, nebo jiná úprava).

2. Dle soupisu prací je pro plotovou zídku položka Očištění zdiva tlakovou vodou 85,5m2, ale Oprava povrchu betonovou stěrkou jen 30m2. Prosíme o vysvětlení tohoto rozdílu v m2 plochy.

Děkuji, s pozdravem“

Odpověď zadavatele:

- 1) S odkopáním zeminy kolem podezdívky projekt ani výkaz výměr nepočítá. Stávající podezdívka (zídka) vč. zákrytové stříšky bude očištěna a vyspravena pouze v nadzemní části. Bourání se předpokládá pouze v případě většího poškození zídky a stříšky. (viz Průvodní zpráva – oprava podezdívky a výkaz výměr položka č. 23). V zásadě se předpokládá především s očištěním a vyspravením vrchní (pohledové) části podezdívky – stříšky, a to s ohledem na dobrý technický stav podezdívky.
- 2) Výkaz výměr počítá s očištěním podezdívky a především zákrytové stříšky tlakovou vodou v rozsahu 85,5 m², nicméně projektová dokumentace předpokládá s případnou vysprávkou podezdívky vč. zákrytové stříšky pouze v rozsahu 30 m².

V Sokolově dne 23.02.2017



Hana Špičková

vedoucí odboru rozvoje města