



LEGENDA ŠRAF :

STĚNOVÉ KONSTRUKCE

- LEGENDA ČAR:
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50

STÁVAJÍCÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50, 32x5,4 PPR PN20

NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50

POZNÁMKA:

V NĚKTERÝCH MÍSTECH OBJEKTU BUDE NUTNĚ ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU, BUDE NUTNĚ VYHŘÉNĚN STÁVAJÍCÍ VODOVÉRNÉ SESTAVY UMÍSTĚNĚ V 1PP A DOPLNĚN O POTŘEBNÉ ARMATURY => PODROBNĚJI VIZ VÝKRES D.32 NOVÉ PŘÍVODY PITNÉ VODY KE STŘEŠNÍM NADSTAVBÁM BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ VE SKŘÍNKÁCH UMÍSTĚNÝCH V POSLEDNÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.

OBPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jan Schrader

Komunarta 1906, 356 01 Sokolov

IC: 494 09 811, +420 352 866 346,

PROJEKTANT AKCE

Ing. Milan Šnopek

Švalbáckého 1728, 356 01 Sokolov

IC: 031 22 905 +420 723 789 802

VYPRACOVAL

Ing. Milan Šnopek

KRESLIL

Ing. Milan Šnopek

INVESTOR

Sokolovská bytové s.r.o., Komenckého 77, 356 40 Sokolov

KRAJ

Karlovarský

ÚO

Sokolov

PARĚ:

STUPEŇ

DPS

AKCE:

Oprava vnitřního rozvodu pitné vody a požárního vodovodu Vrchlického č.p. 94, 95, 96, 97, k.ú. Sokolov

OSAH:

PŮDORYS 2.NP-č.p. 97-VODOVOD

FORMÁT

4A4

MĚŘITKO

1:50

Č. VÝK.

D.27