

POZNÁMKA:

V NĚKTERÝCH MÍSTĚCH OBJEKTU BUDE NUTNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU. BUDE NUTNĚ VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY UMÍSTĚNÉ V 1PP A DOPLNIT O PŮTEBNÉ ARMATURY -> PODOBNĚ JI VIZ VÝKRES D.02. NOVÉ PŘÍVODY PITNÉ VODY KE STŘEŠNÍM NAOSTAŘANÝM BUDOVY PROVEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ VE SKŘÍNKÁCH UMÍSTĚNÝCH V POSLEDNÍCH NADEZNĚNÝCH PODLAŽÍCH.