

LEGENDA ŠRAF :



STĚNOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50, 32x5,4 PPR PN20
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50

POZNÁMKA:

V NĚKTERÝCH MÍSTĚCH OBJEKTU BUDE NUTNĚ ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU. BUDE NUTNĚ VYTĚHNĚN VODODĚRNÉ SESTAVY UMÍSTĚNÉ V 1PP A. DOPLNIT O POTŘEBNÉ ARMATURY => PODROBNĚJI VIZ VÝKRES D.32 NOVÉ PŘÍVODY PITNÉ VODY KE STŘEŠNÍM NADSTAVBÁM BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ VE SKŘÍNKÁCH UMÍSTĚNÝCH V POSLEDNÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div>Ing. Jan Schrader Kosmonautů 1906, 356 01 Sokolov IČ: 494 09 811, +420 352 866 346, JAS</div>				<div>Ing. Milan Šnopek Švalbáckého 1728, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905, +420 723 789 802, SB</div>			
VYPRACOVAL	Ing. Milan Šnopek	KRESLIL	Ing. Milan Šnopek	STUPĚŇ DPS			
INVESTOR	Sokolovská bytové s.r.o., Komenckého 77, 356 40 Sokolov						
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Sokolov	ZAK.Č. /			
AKCE:	Oprava vnitřního rozvodu pitné vody a požárního vodovodu Vrchlického č.p. 94, 95, 96, 97, k.ú. Sokolov			FORMÁT 444			
OBSEAH:	IZOMETRIE-č.p. 95-VODOVOD			MĚŘÍTKO 1:75			
				Č. VÝK.			
D.18							