

**LEGENDA ŠRAF :**

STĚNOVÉ KONSTRUKCE

**LEGENDA ČAR:**

STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEĽ DN50


STÁVAJÍCÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEĽ DN50



NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEĽ DN50, 32x5,4 PPR PN20

NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEĽ DN50

**POZNÁMKA:**

V NĚKTERÝCH MÍSTĚCH OBJEKTU BUDE NUTNĚ ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU. BUDE NUTNĚ VYHĚNĚT STÁVAJÍCÍ VODOHŘEŠNĚ SESTAVY UMÍSTĚNĚ V 1PP A. DOPLNIT O POTŘEBNĚ ARMATURY => PODROBNĚJI VIZ VÝKRES D.32. NOVĚ PŘÍVODY PITNÉ VODY KE STŘEŠNÍM NADSTAVBÁM BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ VE SKŘÍNKÁCH UMÍSTĚNÝCH V POSLEDNÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div><b>Ing. Jan Schrader</b> Kosmonautů 1906, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 866 346, Jas</div>				<div><b>Ing. Milan Šnopek</b> Švalbáckého 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905, +420 723 789 802, BB</div>			
VYPRACOVAL Ing. Milan Šnopek		KRESLIL Ing. Milan Šnopek		STUPEŇ DPS		PAR.:	
INVESTOR Sokolovská bytové s.r.o., Komenckého 77, 356 40 Sokolov		MČ Sokolov		DATUM 10/16		ZAK.Č. /	
KRAJ Karlovarský		MČ Sokolov		FORMÁT 4A4		MĚŘITKO 1:50	
AKCE: Oprava vnitřního rozvodu pitné vody a požárního vodovodu Vrchlického č.p. 94, 95, 96, 97, k.ú. Sokolov							
OBSAH: PŮDORYS 3.NP—č.p. 94—VODOVOD							
D.10							