

LEGENDA ŠRAF :


STĚNOVÉ KONSTRUKCE



LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50, 32x5,4 PPR PN20
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50

POZNÁMKA:

V NĚKTERÝCH MÍSTĚCH OBJEKTU BUDE NUTNĚ ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU. BUDE NUTNĚ VYHĚNĚN STÁVAJÍCÍ VODOHŘEČNÉ SESTAVY UMÍSTĚNÉ V 1PP A. DOPLNIT O POTŘEBNÉ ARMATURY => PODROBNĚJI VIZ VÝKRES D.32. NOVÉ PŘÍVODY PITNÉ VODY KE STŘEŠNÍM NADSTAVBÁM BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ VE SKŘÍNKÁCH UMÍSTĚNÝCH V POSLEDNÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
 <b>Ing. Jan Schrader</b> Kosmonautů 1906, 356 01 Sokolov IČ: 494 09 811, +420 352 866 346				 <b>Ing. Milan Šnopenek</b> Šteblinského 1728, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 789 802			
VYPRACOVAL	Ing. Milan Šnopenek	KRESLIL	Ing. Milan Šnopenek	STUPEŇ	DPS	PAR.:	
INVESTOR	Sokolovská bytové s.r.o., Komenckého 77, 356 40 Sokolov			DATA	10/16		
KRAJ	Karlovarský	MČ	Sokolov	ZAK.Č.	/		
AKCE:	Oprava vnitřního rozvodu pitné vody a požárního vodovodu Vrchlického č.p. 94, 95, 96, 97, k.ú. Sokolov			FORMÁT	444		
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP-č.p. 94-VODOVOD			MĚŘITKO	1:50		
				Č. VÝKR.			
				<b>D.11</b>			