

LEGENDA ŠRAF :


STĚNOVÉ KONSTRUKCE



LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, OCEL DN50, 32x5,4 PPR PN20
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY, OCEL DN50

POZNÁMKA:

V NĚKTERÝCH MÍSTĚCH OBJEKTU BUDE NUTNĚ ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU, BUDE NUTNĚ VYTKĚNÝ STÁVAJÍCÍ VODOVĚRNĚ SESTAVY UMÍSTĚNÉ V 1PP A DOPLNĚN O POTŘEBNÉ ARMATURY => PODROBNĚJI VIZ VÝKRES D.32 NOVÉ PŘÍVODY PITNÉ VODY KE STŘEŠNÍM NADSTAVBÁM BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ VE SKŘÍNKÁCH UMÍSTĚNÝCH V POSLEDNÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div>Ing. Jan Schrader Kosmonautů 1906, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 866 346</div>				<div>Ing. Milan Šnopek Švalbáckého 1728, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 B, +420 723 789 802</div>			
VYPRACOVAL		Ing. Milan Šnopek		KRESLIL		Ing. Milan Šnopek	
INVESTOR		Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77, 356 40 Sokolov					
KRAJ		Karlovarský		MČ		Sokolov	
AKCE:							
Oprava vnitřního rozvodu pitné vody a požárního vodovodu Vrchlického č.p. 94, 95, 96, 97, k.ú. Sokolov							
OBSAH:							
PŮDORYS 3.NP—č.p. 97—VODOVOD				D.29			