

- LEGENDA:**
- >— orientační průběh stáv. vedení VN
  - >— orientační průběh stáv. vedení NN
  - >— orientační průběh stáv. vedení VO
  - >— orientační průběh stáv. sdělovacího vedení
  - >— orientační průběh stáv. plynovodu NTL
  - >— orientační průběh stáv. teplovodu
  - >— orientační průběh stáv. vodovodu
  - >— orientační průběh stáv. kanalizace
  - CYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> v chrániče DN 63mm
  - 1x HDPE 40/33 + 1x HDPE 40/33 vč. 5x mikrotrubička 10/8 (HDPE pouze v trase mezi kabelovými komorami)

- 1x svítidlo LED 108W např. ClearWay osazeno na ocelovém stožáru 159/108/89 vč. výzbroje a výložníku 2m/2m osv. bod č. 01-03, 06-13, 18-20
- 1x svítidlo LED 81W např. ClearWay osazeno na ocelovém stožáru 159/108/89 vč. výzbroje a výložníku 2m/2m osv. bod č. 04-05, 14-17
- 1x svítidlo LED 94-101W např. Luma osazeno na ocelovém stožáru 159/133/114 vč. výzbroje a výložníku 2500 osv. bod č. : P1
- 1x svítidlo LED 94-101W např. Luma osazeno na ocelovém stožáru 133/108/89 vč. výzbroje a výložníku 2000 osv. bod č. : P2-P8
- kabelová komora např. Polyvaul 2436 KK1-KK8

**SO 421** Veřejné osvětlení


Objednatel:

**Město Sokolov**  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Zhotovitel PDPS:

 **valbek**

**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

<b>Zhotovitel:</b>   <b>LIBEREC, spol. s r.o.</b>	Vypracoval	V. Martínek		Zak. číslo	15019	
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk		Datum	03/2016	
	Tech. kontrola	L. Živnůstka		Stupeň	PDPS	
	Akce	<b>Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov</b>			Počet formátů	4 x A4
					Měřítko	----
Barviřská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Příloha	<b>SITUACE - SO 421-1</b>			Č. přílohy	Paré
					<b>421.2</b>	