

Vysvětlení zadávací dokumentace
č. 1

Zadavatel: Město SOKOLOV
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 259586,
DIČ: CZ259586
Zastoupený: Bc. Jan Picka - starosta města

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

veřejná zakázka:
„Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 – odvětrání kuchyně, vzduchotechnika“

Upřesnění zadávací dokumentace

Vzdálenost odvodu kondenzátu od VZT jednotky je 18 metrů a vzdálenost od odvodního potrubí VZT k napojovacímu bodu k odpadu je 20 metrů.

V Sokolově dne 26.04.2017


Hana Špičková

vedoucí odboru rozvoje města