



Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování musí být provedeny dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2
Doplňující ochranné pospojování v místnostech s vanou nebo sprchou musí být provedeno dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
Pospojení v koupelnách bytů bude napojeno do bytové rozvodnice na vodič PE.

ELEKTROPLAN s.r.o.
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO

TEL: 353 567 665
MOBIL: 608 981 690
IČ: 263 94 472
360 06 KARLOVY VARY,
LOKETSÁ 12

VYPRACOVAL	REMIŠOVSKÝ	ZODP.PROJ.	REMIŠOVSKÝ	HIP	MILAN BABIC	
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586					
STAVBA	MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov Oprava prádelny a sušárny			FORMÁT	1 A 4	
				DATUM	04 / 2017	
				MĚŘÍTKO	-	
				STUPEŇ	DSP	
ČÁST	D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			Č. ZAKÁZKY	17 - 037	
OBSAH	SCHÉMA UZEMNĚNÍ			č.v.	E - 6	