



OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	Kuchyňe –varna
1.02	Umyvárna černého nádobí
1.03	Výdej jídel
1.04	Chodba
1.05	Sklad – lednice
1.06	Denní místnost –personál
1.07	Umyvárna stolního nádobí
1.08	Šatna personál
1.09	Šatna personál
1.10	Umyvárna+sprcha –personál
1.11	Umyvárna WC –personál
1.11d	WC personál
1.12	Sklad odpadků
1.13	Chodba
1.14	Záveř –vstup personál
1.15	Kancelář vedoucí strav.
1.16	Sklad bílého nádobí
1.17	Nákl.výřah s obsluhou
1.18	Schodiště do 1.pp
1.19	Šatna – družina
1.20	Chodba
1.21	Umyvárna – WC chlapci
1.22	WC chlapci
1.23	Umyvárna – WC učitelé
1.24	WC – učitelé
1.25	Úklid
1.26	WC – dívky
1.27	Umyvárna – WC dívky
1.28	Přezouvárna+šatna
1.29	Jídelna
1.30	Zasob.rompa+schodiště

Legenda:

- rozvod jednotrého času kabelem CYKY 2x1,5 v elektroinstalační trubce LPFLEX 2325 (na omítce PRAFlasafe 2x1,5)
- rozvod rozhlasu kabelem CYKY 2x1,5 v elektroinstalační trubce LPFLEX 2325 (na omítce PRAFlasafe 2x1,5)
- rozvod školního zvonku kabelem CYKY 2x1,5 v elektroinstalační trubce LPFLEX 2325 (na omítce PRAFlasafe 2x1,5)
- rozvod domácího telefonu v elektroinstalační trubce kabel UTP cat. 5E (k EZ PRAFlasafe 2x1,5)
- stávající rozvody (TEL, EZS apod.) uložti pod omítku do elektroinstalační trubky LPFLEX 2325
- stávající datový uzel
- RACK
- XES stávající společná elektroinstalační krabice slaboproudých rozvodů (rozhlas, zvonek, hodiny)
- XTEL stávající elektroinstalační krabice telefonních rozvodů
- HA1 stávající hodiny analogové vnitřní
- HA3 stávající hodiny digitální
- DR stávající nášestný reproduktor
- PR nový regulátor hlasitosti DEXON typ PR104
- EZ elektrický zámek Tesla Stropkov
- TT tlačítkové tablo Tesla Stropkov pro 4 vyzváněcí tlačítka
- domácí telefon Tesla Stropkov typ AFP 110 83/1

<div>ELVOST</div>		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení		nám Krále Jiřího 8, Chrab Tel.: 354 436 246 ICO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz		Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč			Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stěhlík			Číslo zakázky: 170308
Stavebník:						Datum:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01						05/2017
Kraj:			Obec:			Měřítko:
Karlovarský			Sokolov			1:100
Akce:						Stupeň:
ZŠ Sokolov, ul. Křížáková 1916 oprava elektroinstalace, pavilon jídelny a školní družiny						DPS
Část:						Číslo výkresu:
Silnoproudá elektrotechnika						D.1.4.5
Obsah:						
Půdorys slaboproudých rozvodů 1.NP						