









Legenda:

RH	stávající hlavní rozvaděč objektu
RO7	nová zapuštěná okruhová rozvodnice 2.NP s požární klasifikací Eaton typ EI-S 30 DP1,BP-U-DWB-600/10-EIS
R2	nová zapuštěná okruhová rozvodnice 1.NP s požární klasifikací Eaton typ EI-S 30 DP1,BP-U-DWB-600/7-EIS
R-WCx	stávající rozvodnice sociálních zázemí 1 a 2.NP

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 2
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST
projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení
nám Krále Jiřího 8, Cheb
Tel.: 354 436 246
IČO:46862579
e-mail: elvost@seznam.cz

Paré:

Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Číslo zakázky: 170308
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		Datum: 05/2017
Kraj: Karlovarský	Obec: Sokolov	Měřítko: -
Akce: **ZŠ Sokolov, ul. Křižíkova 1916** **oprava elektroinstalace, pavilon jídelny a školní družiny**		Stupeň: DPS
Část: **Silnoproudá elektrotechnika**		Číslo výkresu: **D.1.4.4**
Obsah: **Schéma zapojení jistících skříní**		