

Výpis hlavního materiálu odečtem z výkresů. Přesné délky kabelů odměřit na místě.
K materiálu je potřebné připočítat odpovídající podružný materiál, potřebný k montáži.

<i>popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>
<u>Elektroinstalace:</u>		
kabel CYKY 4-Jx 1,5	m	22
kabel CYKY 3-Jx 1,5	m	130
kabel CYKY 3-Ox 1,5	m	15
kabel CYKY 2-Ox 1,5	m	60
kabel pro přesun SL zařízení	m	30
instalační žlab pro vedení nad podhledy, s příslušenstvím	m	30
krabice rozbočná (pod omítku)	ks	21
krabice pod přístroje	ks	13
<u>Svítlidla:</u>		
A - LED svítidlo, IP40, 57W, typ Elkovo-Čepelík ZCLED2G57L840/ZK-OPAL	ks	9
B - LED svítidlo, IP40, 30W, typ Elkovo-Čepelík ZCLED2G30L840/ZK-OPAL	ks	12
C - nouzové svítidlo nástěnné, IP40, 9W, s vlastním zdrojem	ks	6
<u>Spínače:</u>		
spínač jednopólový 250V/10A, p.o., řazení 01	ks	9
zapínací ovládač 250V/10A, řazení 01/0 se šňůrkou na WC ZTP	ks	1
vypínací ovládač 250V/10A, na WC ZTP, řazení 6/0	ks	1
sériový přepínač 250V/10A, p.o., řazení 05	ks	1
pohybový spínač pro svítidla, typ dle interiéru	ks	1
<u>Stávající rozvaděč 2.NP:</u>		
jistič 1xB10A	ks	2
připojení jističů v rozvaděči		
<u>Signalizace S-ZTP:</u>		
Skříňka S-ZTP pro svorky a relé	ks	1
DIN lišta pro zařízení	ks	1
relé 230V/6A	ks	1
svorka 1,5mm ²	ks	7
<u>Ostatní:</u>		
světelná a zvuková signalizace z WC ZTP, 230V/50Hz	ks	1
pomocný a podružný materiál (upevňovací materiál, sádra, značení, ...)		