



LEGENDA:

Značka	Popis
	Spínaní jednofázový, fázemi 15s, (IP 44), 10A, 250V
	Přepínač sériový, fázemi 5A, (IP 44), 10A, 250V
	Přepínač sériový, fázemi 6, (IP 44), 10A, 250V
	Přepínač dvojitý sériový, fázemi 6+6, (IP 44), 10A, 250V
	Úpravní přípoje 10A, 400V
	Zásuvka jednodílná s ochr. kolíkem, 16A/250V, (IP44)
	Zásuvka průmyslová, 16A, 400V
	Zafixované svítilno 230V, 1x58W
	Zafixované svítilno 230V/2x36W
	Svítilno nástenné 230V/80W
	Svítilno stropní venkovní 230V/80W
	Svítilno nástenné 230V/80W
	Obvody světlé digestoř
	Rozvaděč světelná

LEGENDA:

Značka	Popis
	Kabelový svazek
	Světelné vedení
	Zásuvkové vedení

V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedené konkrétní typy výrobků, nejsou závazné, je možno je zaměnit za výrobky stejné případně vyšší kvality, se stejnými případně lepšími technickými parametry

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2

Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje

Základní ochrana: základní izolaci, krytem a přepážkami

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje

Ochranné pospojování

Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed 3

dl. 321.2 - AB - 5

dl. 321.44 - AD - 4

dl. 322.1 - BA - 1

dl. 323.2 - CB - 1

Krytí dáno typem rozvodnic IP 30/20

POZNÁMKA:

Rozvod proveden kabely CYKY uloženými volně pod omítkou,

v kab. žlábech a roštích

Spínače, přepínače a zásuvky vedle nich budou osazeny ve výši 1,5 m

nad úrovní podlahy

Přesná pozice vývodů svět. obvodů pro digestoře budou upřesněny po dodání na stavbě

El. instalace v modré barvě - II etapa

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Jiří Lávička
Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička
Kraj:	Karlovarský	Stav. úřad:	Sokolov	
Investor:	Město Sokolov, Bokymanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 0029586	Datum:	04/2017	
Stavba:	Revitalizace ZŠ-Sokolov-Švabinského 1702 -stavební úpravy kuchyně a zázemí	Formát:	A1	
		Zak. číslo:		
		Mařička:		
		Stupeň:	PRG	
Obsah:	Elektroinstalace 1.NP - II. etapa	Výr. č.:	E-1	