

Vysvětlení zadávací dokumentace

č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu vedené v souladu se směrnicí města Sokolov „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

Výběrové řízení: „Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 – zastřešení nákladové rampy“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Město Sokolov
Sídlo zadavatele:	Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ:	00259586
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Bc. Jan Picka, starosta

2. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 29.06.2017 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 takto:

Dotaz:

Dobrý den,

poprosil bych Vás o informaci, zda-li je možné nahradit drátosklo tl.8mm drátosklem tl.6 mm?

Jde především o to, že jsem poptával několik společností zabývajících se výrobou skel a pokaždé mi bylo řečeno, že drátosklo tl.8mm se nevyrábí. Vyrábí se pouze 6mm.

Z jedné společnosti jsem dostal podrobnější vysvětlení a to takové, že tl.8mm se vyráběla někdy před rokem 1990.

Děkuji za vysvětlení

Odpověď:

Dobrý den,

Zadavatel provedl na internetu zběžný průzkum trhu a např. <http://www.stavebni-sklo.cz/parametry-ohybanych-skel.php> drátosklo tl. 8 mm dodává. Zadavatel navrhuje účastníkům ověřit si dostupnost skla a v případě, pokud sklo dostupné nebude, zváží zadavatel (po konzultaci se statikem) změnu tloušťky.

V Sokolově dne 30.06.2017


Hana Špičková

vedoucí odboru rozvoje města