




KLADECÍ PLÁN – ŽLAB 1 DL. 12,5m
M 1:200




KLADECÍ PLÁN – ŽLAB 2 DL. 13,0m
M 1:200




DETAIL ULOŽENÍ ŽLABU
PRO ZATÍŽENÍ D 400 – E 600 kN
M 1:20



DETAIL VPUSTI EN 1000
M 1:20



DETAIL ŽLABU EN 1000
M 1:20



POZNÁMKA: ŽLABY LZE ZAŘÍZNOUT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE POTŘEBY.

AKCE: Sokolov - 5.května - oprava místní komunikace				 BUILDING SUCCESS tel: 841 111 128 www.mea-odvodneni.cz
NÁZEV PŘÍLOHY: KLADECÍ PLÁN ŽLABŮ MEA + DETAILY				
Č. NABÍDKY: NFH/253/2017	DATUM: 22.6.2017	MĚŘÍTKO: 1:200/20	VYPRACOVAL: Filip Herman	

POLYMERBETONOVÉ ŽLABY
MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZATĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN	F900 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200	250
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200	250
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37*

* KOTEVNÍ TRNY BUDOU SPECIFIKOVÁNY ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

 Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov	Datum: 06/2017	Číslo paré:
	Číslo zakázky: 2017035	
	Kraj: Karlovarský	
	Obec: Sokolov	
	Navrhl: Ing. Jiří Soukup	
Sokolov, ulice 5. května stavební úpravy místní komunikace	Odpovědný projektant: Ing. Jiří Soukup	
	Soubor: PR 2017035.dwg	
	Formát: 2 x A4	Stupeň PD: DSP/DPS
	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.5
Příloha: KLADECÍ PLÁN ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ		