



**Vodohospodářská  
společnost Sokolov, s.r.o.**

|                |  |
|----------------|--|
| Váš dopis zn.: |  |
| Ze dne:        |  |
| Naše značka:   | 530/2017   |
| Vyřizuje:      | <b>Olga Bulandrová</b>                               |
| Kontakt:       | Tel: 352 304 250<br>E-mail: olga.bulandrova @voss.cz |
| Datum:         | 13.6.2017  |

**Žadatel:**

**Ing. Martin Haueisen  
Sládkova 159 / 1  
35002 Cheb**

**Kat.území: Sokolov**

**P.p.č.: viz.ZÚ**

**Akce: Parkoviště v ul. Slavičková, Sokolov**

**Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí**

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace, Skupinový vodovod Horka (SVH) a el.kabel z AŠ do VDJ Michal** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zakres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- před zahájením řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení,
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- **v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,**
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.

**Kontakty:**

- **Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013**
- **Vodovod – středisko SVH, p. Karel Neckář, t.č.603 157 008**
- **Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j.poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.

**Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

Provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany



**Vodohospodářská  
společnost Sokolov, s.r.o.**

- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:  
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- vytyčení sítí: p.Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)
- zákres sítí je pouze orientační
- platnost vyjádření 6 měsíců

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.**

**S pozdravem**

**Ing. Jiří Braun**

Manažer technického útvaru

**VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.**  
*technická dokumentace a GIS*  
356 01 Sokolov

**Přílohy:** situace s orientačním zákresem sítí

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

Provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**





VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.  
technická dokumentace a GIS  
350 01 Sokolov