

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Městský úřad Sokolov - Odbor rozvoje města
Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Vaše žádost ze dne, značka:
16.06.2017

Naše značka:
072170028

Vyřizuje:
Zdeněk Mandrholec

Karlovy Vary dne:
17.06.2017

Věc: "Parkoviště v ul. Křížíkova, Sokolov"**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ul. Křížíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Projektant: Ing. Martin Hauelsen, Sládkova 159/2, 350 02 Cheb, IČ: 873 34 321
ČKAIT 0301387
Č. zakázky: 2016-41 Datum: 05/2017

Předmětem předložené dokumentace DSP+PDPS je záměr investora na navýšení počtu parkovacích stání v dotčené lokalitě. Jsou navrženy dvě parkovací plochy podél MK Křížíkova, první je parkovací pruh místo stávajícího zeleného dělicího pruhu v počtu 10 podélných stání a zároveň 4 stávající podélná stání v délce 5,75 m pro osobní automobily rodičů vozících děti do školy, úprava chodníků a i nové místo pro přecházení. Druhou parkovací plochou je nové parkoviště v areálu 8. ZŠ pro zaměstnance školy, které je navrženo jako příjezdová komunikace o šířce 6,0 m a dvě místa kolmých stání o rozměrech 5,0 x 2,5 m v počtu 23 stání, z toho 2 místa 5,0 x 3,1 m pro osoby ZTP.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci sdělujeme následující:

1. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2. Doporučujeme, aby v průběhu provádění stavebních prací bylo zhotovitelem stavby důsledně dodrženo: VÝKOPY A STAVENÍŠTĚ - průchozí profil pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, lávky přes výkopy, musí být široké nejméně 900 mm a výškové rozdíly nejvýše 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku. jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou, nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Děkujeme Vám za spolupráci a vstřícnost. S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTE
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT
Zdeněk Mandrholec, odborný konzultant
Adr. sídliště: Sokolovská 149, 360 05 Karlovy Vary
Adr. doručovací: Fibichova 767/6, 360 17 Karlovy Vary
723 628 939, zdenek.mandrholec@volny.cz
-072-