



# Elektrárna Tisová, a.s.

Tisová 2, 356 01 Březová

Ing. Martin Haueisen  
Projektová činnost ve výstavbě  
Sládkova 159/1  
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZEDNE  
2016-41/14.06.2017

NAŠE ZNAČKA  
352/201

VYŘIZUJE/LINKA  
Jaromír Bureš  
mob. 602 613 860

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE  
Tisová / 19.06. 2017

Věc: Vydání stanoviska k projektové dokumentaci

Na základě Vaší žádosti zn. 2016-41 ze dne 14. 06. 2017 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro akci „Parkoviště v ul. Křížíkova, Sokolov“ sdělujeme, že předizolované potrubí parovodu a kondenzátovodu vedené v zájmovém území stavby není v prostoru mimo komunikaci uzpůsobeno na pojezd.

Elektrárna Tisová, a. s., nemá k projektové dokumentaci výhrady za předpokladu, že:

- Bude naše zařízení chráněno proti pojezdu veškeré techniky vhodným způsobem například roznášecími panely,
- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v našem majetku,
- v případě poškození našeho zařízení bude oprava provedena na náklady investora,
- budeme vyzváni k účasti při veškerých stavebních činnostech dotýkající se našeho zařízení.

S pozdravem

Josef Kníže  
Vedoucí odboru teplárenství

Elektrárna Tisová, a.s.  
Tisová 2  
356 01 Březová